



VYSVĚTLENÍ, DOPLNĚNÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 12

Vážení,

dne 24. 6. 2020 zahájil zadavatel **Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, sídlem V Úvalu 84, 150 06 Praha, IČO: 00216208** (dále jen „zadavatel“) zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) s názvem: „**Dostavba areálu TPU UK 2. LF – 4 etapa**“ (dále jen „veřejná zakázka“).

(pozn.: původní znění dotazů je vždy uvedeno kurzívou včetně případných přepisů, rozděleno pro přehlednost dle jednotlivých otázek a odpovědí na ně)

Zadavatel obdržel dne 8. 9. 2020 skrze elektronický nástroj zadavatele E-ZAK žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

Dotaz č. 1

Žádáme zadavatele o vyjasnění zadávací dokumentace, a to části díla IO 08 Areálový vodovod - trasa 1, kde příslušný soupis prací uvádí položku č.34 "D+M Úpravy ve stávající budově související s dopojením potrubí vodovodu - Specifikace dle PD". Měrná jednotka - sada. Cena má obsahovat práce jako:

- "Rozebrání a zpětná montáž / dodávka nových SDK podhledů / minerálních podhledů, zapravení povrchových úprav, vytvoření a zapravení prostupů přes vnitřní svislé konstrukce, vytvoření a zapravení prostupů přes podlahu a základovou desku, chráničky v prostupech apod. "

- " Demontáž a zpětná montáž svítidel, čidel, bezpečnostních prvků, hlásičů, kamer a veškerých ostatních prvků související se sundáním podhledů. "

- " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "

Takto popsaná položka je relevantně neocenitelná a zavádějící – žádáme zadavatele o určení výměrů, rozsahů, typu SDK nebo min.podhledů, počtu demontovaných kusů zabezpečení, množství suti, velikosti prostupů podlahami a zdmi, atd.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1

Jedná se o úpravy ve stávající budově vystavěné ve III. etapě – dopojení na připravený vodovod pro zásobování zvířetníku. Celkový předpokládaný rozsah prací je:

- Zapravení povrchových úprav – stěn, popř. stěn a stropů – 32,68 m2
- Vytvoření a zapravení prostupů skrze podlahu / zdivo – uvažovaný prostup do D 80 mm – 1 ks
- Úprava podlahy po provedení prací – prostupu – 4,0 m2
- Zakrytí a ochrana okolních konstrukcí a zařízení vč. odstranění ochrany – 75 m2.

Jelikož se nejedná o místnost s podhledy, demontáže prvků související s jejich rozebráním nebudou. Není uvažováno ani s dočasnou demontáží a zpětnou montáží prvků na stěnách.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Zadavatel dále ke dnešnímu dni uveřejnil na profilu zadavatele aktuální verzi Přílohy č. 3 s názvem **Příloha č. 3e, Slepý soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr** (v textu výše jako „Výkaz výměr“), která reflektuje výše uvedené doplnění zadávací dokumentace a současně s tím zadavatel stáhl z profilu neaktuální verzi této přílohy. Účastníci jsou povinni užít pro podání nabídky aktuální verze Výkazu výměr.

S ohledem na povahu výše uvedeného zadavatel v souladu s ust. §§ 98 a 99 zákona neprodluhuje lhůtu pro podání nabídek. Aktuální lhůta pro podání nabídek je vždy stanovena na profilu zadavatele.

Mgr. David Bábsky

Naviga Assistance, s.r.o., zástupce zadavatele