

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

JIKA-CZ s.r.o.

Dlouhá 101-103

500 03 Hradec Králové

Vaše žádost ze dne, značka:

13.02.2019

Ing. Ladislava Ťupová

Naše značka:

110190086

Vyřizuje:

Jakub Schneider

dne:

05.03.2019

Věc: Provizorní menza - UK Albertov

Stanovisko k projektové dokumentaci pro společné územní řízení a stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z.č. 183/2006 Sb., ve znění účinném k 1. 1. 2018., a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Praha 2 - Albertov, Albertov 7/3a

Stavebník: Universita Karlova

Projektant: Znamení čtyř - architekti

Č. zakázky: 2017-01-005

Datum: 26.11.2018

Předmětem předložené dokumentace je objekt provizorní menzy, která bude sloužit jako dočasná jídelna pro strávnický Univerzity Karlovy. Jedná se o jednopodlažní sestavu kontejnerů ze sendvičových panelů.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) - pozemní komunikace a veřejné prostranství a současně dle ust. § 2 odst. 1 písm. b) - občanské vybavení v částech určených pro užívání veřejností.

K předložené dokumentaci máme následující připomínky:

1. V souladu s §7 odst.1 vyhlášky je třeba v rámci sociálního zázemí pro veřejnost zřídit alespoň jednu vyhrazenou záchodovou kabínu v oddělení pro ženy a jednu vyhrazenou záchodovou kabínu v oddělení pro muže s parametry a vybavením dle požadavků bodů 5.1.1 až 5.1.7 přílohy č.3 k vyhlášce - šířka nejméně 1800mm a hloubka nejméně 2150mm; vybavení záchodovou mísou, umyvadlem, háčkem na oděvy a prostorem pro odpadkový koš; dveře s vodorovným madlem ve výšce 800-900mm; zámek dveří odjistitelný zvenku; splachovací zařízení v dosahu sedící osoby; ovladač signalizačního systému nouzového volání ve výši 600-1200mm v dosahu ze záchodové mísy a v druhý v dosahu z podlahy nejvýše 150mm nad podlahou; umyvadlo musí umožnit podjezd osoby na vozíku; po obou stranách záchodové mísy musí být madla ve vzájemné vzdálenosti 600mm ve výši 800mm nad podlahou; vedle umyvadla alespoň jedno svislé madlo délky nejméně 500mm; V oddělení pro ženy i v oddělení pro muže jsou navrženy větší kabiny o rozměrech 1556x1460, které nesplňují parametry na vyhrazené záchodové kabiny ani pro změny dokončených staveb, pro které vyhlášku stanovuje minimální rozměry 1600x1600mm.
2. Vstupní dveře a dveře v hlavních komunikačních trasách je třeba osadit vodorovným madlem ve výši 800-900mm přes celou jejich šířku na straně opačné než jsou závěsy v návaznosti na požadavek bodů 1.1.4 a 3.1.3 přílohy č.3 k vyhlášce.
3. Výška výdejního pultu v jídelně bude svými parametry odpovídat požadavkům pro užívání osobou na vozíku - požadavky vychází z bodu 1.1.6 přílohy č.1 k vyhlášce, který stanovuje výšku pultu maximálně 800mm v délce nejméně 900mm s předsunutou plochou o šířce nejméně 250mm pro umožnění podjezdu vozíkem.

Závěr: Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu za předpokladu úprav dle platné legislativy - viz připomínky. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna z.1 z února 2010).

Proti vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

S pozdravem

NIPÍ BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.
ODBOR SPRÁVY CELOSTÁTNÍ SÍTĚ
KONSULTAČNÍCH STŘEDISEK
ODBOBNÝ KONSULTANT

Jakub Schneider, Odborný konzultant

Adr. střediska: Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 - Karlín
+420 604133210, kuba.schneider@gmail.com