

paré číslo



S
te = −12 °C

Poznámka:

Stávající zařízení kotelny včetně potrubí bude s vyjímkou kotle Buderus demontováno.
Stávající potrubí SZ a JV bude v chodbě demontováno a nově vedeno přímo do kotelny k RS kombi. Trasy potrubí budou vedeny ve výškách, kterou jsou vztaženy k podlaze.
Při realizace trubních rozvodů je nutná koordinace se stávajícím potrubím UV, vody a plynu.
Odkouření nových kotlů bude společně, do stávajícího komínového průduchu, který bude opatřen komínovou vložkou odolnou vlhkosti a přetlaku spalin. Stávající ventilátory, které jsou na přívodu spalovacího vzduchu budou demontovány, potrubí bude propojeno potrubím o ø 315 mm.
Odvod větracího vzduchu bude proveden nově, větrací mřížkou 500*500 mm, stávajícím komínovým průduchem. Předpokládané parametry topné vody jsou 60/48°C.
Venkovní čidlo bude umístěno na severní stranu objektu.

ARCHITEKT	VED.PROJEKTANT	ZOD.PROJEKTANT	SPOLUPRÁCE	AKVATERM PROJEKT s.r.o.
	Jiří Prózr	Jiří Prózr	Jiří Prózr	IČ: 26 76 24 04, DIČ: CZ26 76 24 04 Karla Křižka 984, Praha 9, 190 14 Tel.: 226 804 129, 603 260 644
INVESTOR UK – ÚJOP, Vratislavova 10/29, Praha 2				

AKCE Výměna zdroje tepla a osazení TRV Koleje ÚJOP, Jana Opletala 1065, Poděbrady	ČÍSLO ZAKÁZKY	17-8-1160
	STUPEŇ	DPS – DVZ
	DATUM	05/2017
VÝKRES Detail kotelny	MĚŘÍTKO 1 : 50	ČÍSLO 11
	FORMÁT 6 x A4	

SUBDODAVATEL ČÁSTI DOKUMENTACE	
PROFESE	Ústřední vytápění
ČÍSLO ZAKÁZKY	
VYPRACOVAL	

PROJEKT JE DUŠEVNÍM MAJETKEM AKVATERM PROJEKT s.r.o., A NESMÍ BÝT POUŽÍVÁN ANI ROZŠIŘOVÁN BEZ JEJÍHO SOUHLASU