

Zadavatel:
Právnická fakulta Univerzity Karlovy
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1
IČ: 00216208

Administrátor veřejné zakázky:
ELCOS GROUP s.r.o.
V závětrí 1036/4
170 00 Praha 7
IČ: 03147932

**VYSVĚTLENÍ ZADAVATELE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DLE § 98 A 99 ZÁKONA Č.
134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK**

Veřejná zakázka
„UK – PF Kotelna“

uveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek a na profilu zadavatele a zadávaná v otevřeném
nadlimitním řízení
ev. č. Z2021-014101

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK

V Praze dne 18. 05. 2021

Dotaz č. 3

„Kabeláž pro připojení stávajících a nových silových spotřebičů dle tabulky Instalovaných příkonů (ventilátorů, čerpadel, atp.) s použitím vhodných kabelů, např. typu CYKY, vč. nosného a úložného materiálu kabelových tras. Kabeláž pro připojení koncových (periferních) komponentů řídicího systému dle uvedené specifikace a technologických schémat s použitím vhodných kabelů, např. typu JYTY, vč. nosného a úložného materiálu kabelových tras.“ Cena za celý soubor 1 kpl.
Není zde uvedeno přesný typ kabelů, nosného systému a délky jednotlivých tras.

Odpověď č. 3

Zadavatel k dotazu č. 3 sděluje, že v části Technická zpráva část D1.4.3 MaR a Elektroinstalace, článek 1.4 Předmět části projektové dokumentace se předpokládá použití programovatelného řídicího systému pro řízení technologie budov.

Řídicí systém (ŘS) je v projektové dokumentaci definován dostatečně přesně k tomu, aby dodavatel byl schopen tento dodat včetně periferních komponentů dle technických podmínek pro vybraný ŘS.

K otázce kabelových tras Zadavatel uvádí, že ve výkresové části dokumentace je zakresleno umístění stávajících rozvaděčů a umístění stávajících a nově instalovaných zařízení. Technologické schémata stávajících a nově instalovaných zařízení jsou uvedena v Technické zprávě. Podle použitého ŘS mohou být periferní komponenty ŘS připojeny kabely, datovou sběrnici, v bezdrátové síti, atd. Za vhodné kabely jsou považovány kabely typu CYKY, tj. plastové kabely s plnými měděnými jádry a kabely JYTY, tj. plastové kabely s plnými měděnými jádry stíněné.

Zadavatelem vymezené technické podmínky v projektové dokumentaci jsou vymezeny jako minimální technický standard, který je dodavatel povinen splnit. Zadavatel však připouští a výslovně umožňuje dodavateli pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

S pozdravem,

Mgr. Eva Kaiserová,
ELCOS GROUP s.r.o.