



POZNÁMKA:

- Názvy jednotlivých pozic a jejich připojení – viz příloha č. 02 – Seznam strojů a zařízení
- Všechny kóty platí od hrubých svislých stavebních konstrukcí, výškové údaje platí od čistě podlahy, pro obklad a konečnou úpravu stěn je ve výkresech uvažováno 50 mm
- Veškerý nábytek v gastronomickém provozu (vč. polic a závěsných skříněk) je kovový
- Veškeré pevně připojené el. spotřebiče a kovové části zařízení (vč. polic) musí být uzemněny
- Před prováděním přípojek je nutné ověřit si jejich umístění a dimenze dle skutečně dodaného zařízení
- U pevně připojených el. spotřebičů je nutný volný kabel cca 1,5 m pro montáž. Spotřebič musí být trvale připojen pomocí ohebného gumového kabelu.

POUŽITÉ ZNAČKY:

El. zásuvka, přívodní kabel / el. krabice  
230/400 V



Univerzita Karlova v Praze  
Lékařská fakulta v Plzni  
se sídlem Husova 3, 306 05 Plzeň  
IČ: 00216208



ČÍSLO ZAKÁZKY 2-0423-00/40  
HIP P. Brázda

Z3	Úprava gastrotechnologie	05/2021
.		
.		
ZMĚNA		DATUM

S-JTSK

±0,000 = 342,5 m n. m.

Bpv

G-TEAM projektová kancelář s.r.o. Veševinská 39, 160 00, Praha 6, E-mail info@prvngteam.cz, Tel: +420 233 330 904			
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	
Onďeř Nový	Onďeř Nový	Ing. Jan Přindiš	
AKCE UniMeC – II. etapa Lékařská fakulta UK v Plzni SO 110 – Hlavní budova PS 01 – GASTROPROVOZ			
OBSAH PŘÍLOHY PŮDORYS 1.NP – STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST ELEKTRO			



ČÍSLO ZAKÁZKY	556/17	
DOKUMENTACE	DPS	
MĚŘITKO	1:100	
DATUM	11/2018	
POČET FORMÁTŮ	6 A4	
ČÁST	ČÍSLO PŘÍLOHY	ČÍSLO KOPIE
D	11	
KÓD	UMC_DPS_D_PS01_P01_EL	

DOKUMENTACE LZE UŽÍMAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BYT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU PROJEKTANTA