


Potrubí

Název	Dimenze	Délka [m]
Studená voda	20	40,3
Teplá voda	20	29,1
Teplá voda—cirk	20	13
Studená voda	25	6,9
Teplá voda—cirk	25	11,3

Součet

Délka [m]	Dimenze
82,4	20
18,2	25



Přehled stoupaček

Ózn.	Dimenze	Výška	Délka [mm]
1S	20	500	2700
1T	20	500	2700
2S	20	500	2700
2T	20	500	2700
3S	20	500	2700
3T	20	500	2700
4S	20	1000	2200
4T	20	1000	2200
5S	20	1000	2200
5T	20	1000	2200
6S	20	500	2700
7S	20	1000	2200
7T	20	1000	2200
8S	20	500	500

Armatury

Ozn.	Název	Dim.	Ks
RV	Rohový ventil	20	4
VU	Uzavírací ventil přímý	20	8
VU	Uzavírací ventil	25	8
VO	Vodoměr	25	3

## Zařizovací předměty:

U 2x umývadlo keramické, bílé, výška hrany 830 mm nad podlahou  
2x automatická umývadlová směšovací baterie s elektronikou  
infračervená stojánková umývadlová baterie, nastavení teploty páčkou  
úsporný perlátor, hygienický proplach, možnost přepnutí START/STOP  
nastavení parametrů pomocí dálkového ovladače  
rohové ventily s filtrem a zpětnou klapkou

WC 3x závěsná WC klozet, keramický bílý s vodorovným odpadem  
3x záchodové sedátko plastové  
3x instalační komplet pro závěsné WC  
splachování mechanickým tlačítkem

PS 2x pisořrová mísa keramická  
2x automatický infračervený splachovač  
samočinné spláchnutí po 24 hodinách  
možnost regulace vody kulovým ventilem  
nastavení parametrů pomocí dálkového ovladače


AS 6x vestavná směšovací samouzavírací baterie  
s plynule regulovatelnou dobou výtoku

VY 1x nástěnná nerezová výlevka se zadní stěnou + zápachová uzávěrka  
1x nástěnná směšovací baterie

## Materiál:

- rozvody TUV, materiál PPC
- cirkulační potrubí TUV, materiál PPC
- rozvody studené vody, materiál PP

Tlakovou řadu potrubí nutno přizpůsobit skutečnému tlaku v systému.



## Poznámka:

potrubí je vedeno nad podhledem pod stropem a v rýhách stěn

Vypracoval Ing. Kubina Mir.	Zodp. projektant Ing. Kubina Mir.	Tech. kontrola	 Ing. Miroslav Kubina stavební projekce Mlyn 2341/18, 276 01 Mělník ICO: 437 35 533 Mě: 177 / 27619
Kreslil Ing. Kubina Mir.			
Investor FTVS UK, José Martího, 162 52 Praha 6			formát A2
Akce st.par. č.302/28, k.ú. Veleslavín			datum březen 2021
<b>Rozšíření posilovny o Warm up zónu</b>			čel DPS
			č. kopie
Obsah výkresu <b>Vnitřní vodovod—půdorys</b>			archivní č.
Měřítko 1:50		č. výkresu V1	