



Tabulka místností		
Číslo	Jméno	Plocha [m ²]
0.01	ZÁDVEŘÍ	4,81
0.02	VSTUPNÍ HALA	48,6
0.03	KONZULTAČNÍ MÍSTNOST	28,19
0.06	VRÁTNICE/RECEPCE	17,06
0.06a	VRÁTNICE/WC	4,42
0.06b	VRÁTNICE/ZÁZEMÍ	1,93
0.07	KOMERČNÍ PROSTOR	61,34
0.08a	KOMERČNÍ PROSTOR	17,88
0.08b	KOMERČNÍ PROSTOR	11,97
0.09	HALA	67,97
0.10	SCHODIŠTĚ 1	11,5
0.11	INFOCENTRUM	36,7
0.12	INFOCENTRUM	156,49
0.13	INFOCENTRUM	48,6
0.14	INFOCENTRUM	51,93
0.15	INFOCENTRUM	48,98
0.16	SCHODIŠTĚ 2	13,63
0.17	SCHODIŠTĚ 3	5,48
0.18	CHODBA	20,07
0.19	OKLID	5,02
0.20	WC MUŽI	6,57
0.21	UMÝVÁRNA MUŽI	4,3
0.22	WC IMOBILNÍ	3,55
0.23	UMÝVÁRNA ŽENY	6,34
0.24	WC ŽENY	7,24
0.25	RELAX. PROSTOR INF.	55,2
0.26	CHODBA	13,17
0.27	HYG. ZÁZEMÍ	6,98
0.28	CHODBA	6,42
0.29	KANCELÁŘ	31,28
0.30	KANCELÁŘ	26,04
0.31	CHODBA	11,87
0.32	VSTUPNÍ HALA	33,99
0.33	SCHODIŠTĚ	4,98
0.34	KANCELÁŘ	61,02
V1	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	5,94

Celková plocha [m²]: 947,45

LEGENDA :

13 - 500 / 160
Ventil - 4,3; Sroubení přímé
termostatická hlavice

LITINOVÉ ČLÁNKOVÉ TĚLESO s rozšířenou šesti plochou (síla článku 60 mm)
CC (podle článku) - AAA (výška článku v mm) / B (hloubka článku v mm)
včetně ventilu do dvou integrovaných článků - (nastavení ventilu)
sroubení přípojovací pro přívod / zpátečku rotoč 50 mm, DN 15
Kapalnová termostatická hlavice s M30x1,5
Dodat včetně originálního uchyvacího klíče

Otopné stěnové těleso
Přípojovací armatura (2,8)

OTOPNÉ STĚNOVÉ TĚLESO - model TVN, model THN
TVN90 (vertikální) výška (cm) - (hloubka 81 mm) šířka (mm)
TVN90 (horizontální) výška (cm) - (hloubka 81 mm) šířka (mm)
Speciální přípojovací armatura s rotočnou 50 mm, DN 15
Dodat včetně originálního uchyvacího klíče

±0,00 = 194,099 m.n.m. Bpv

REVIZE Č.:	OBSAH :	DATUM :

TENTO VÝKRES JE DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA MAJETKEM PROJEKTOVÉHO ATÉLIÉRU, JEHO KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ JE MOŽNO POUŽÍTE SE SOUHLASEM AUTORA

MÍSTO STAVBY:	CELETNÁ 597/13, 116 36 PRAHA 1
OBJEDNATEL:	KARLOVA UNIVERZITA V PRAZE, OVOČNÝ TRH 3-5, 116 36, PRAHA 1
ZÁSTUPCE INVESTORA:	KARLOVA UNIVERZITA V PRAZE, OVOČNÝ TRH 3-5, 116 36, PRAHA 1
PROJEKTANT:	



**PROJEKTOVÝ ATÉLIÉR
PRO ARCHITEKTURU A POZEMNÍ STAVBY, s.r.o.**
BĚLEHRADSKÁ 199/70, 120 00, PRAHA 2, IČO : 45308616
TEL.: 224 255 555, 222 512 997 EMAIL: ATELIER@ATELIERS.CZ

AUTORSKÝ KOLEKTIV:	Ing.arch. T. ŠANTAVÝ, Ing.arch. S.HLADNÍK		
ODPOV.PROJEKTANT:	ZPRACOVATEL ČÁSTI:	KRESLIL:	KONTROLOVAL:
Ing.arch. T.SANTAVÝ	Ing. Petr MIŠKOVSKÝ	Ing. Petr MIŠKOVSKÝ	Ing.arch. T.SANTAVÝ
Č.JAK.: 8912 085 14 02	NÁZEV DÍLA:	Č.PÁŘE:	
DATUM: 5/2016	UK - SBZ KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE CELETNÁ 13		
POČET A4: 12			
NÁZEV DÍLA: 02_přízemí_OT			
MĚŘÍTKO: 1:50	ČÁST:	D.1.4.3 ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ BUDOV	
STUPĚŇ: PROJEKOVÁNÍ STAVBY	NÁZEV PŘÍLOHY:	PŮDORYS PŘÍZEMÍ	
PROJESE: ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ BUDOV		004	