

Tabulka místností		
Číslo	Jméno	Plocha [m²]
0.17	SCHODIŠTĚ 3	5,42
S.01	SCHODIŠTĚ	12,75
S.02	HALA	19,32
S.03	SCHODIŠTĚ	11,87
S.04	CHODBA	19,48
S.05a	ŠATNA ZAM.	7,82
S.05b	WC ZAM.	2,37
S.06	SVĚTLÍK	1,92
S.07	WC MUŽI	7,28
S.08	WC ŽENY	11,18
S.09	ÚKLID	1,7
S.10	SKLEP	13,6
S.11	CHODBA	39,52
S.12	GOTICKÉ SKLEPY	9,67
S.13	GOTICKÉ SKLEPY	35,88
S.14	GOTICKÉ SKLEPY	8,81
S.15	SCHODIŠTĚ	14,46
S.16	SKLAD	50,07
S.17	CHODBA	9,13
S.18	CHODBA	17,61
S.19	KOTELNA	26,43
S.20	CHODBA	2,51
S.21	ODRŽBA	14,61
S.22	SKLAD	9,05
S.23	UMÝVÁRNA	4,87
S.24	WC	0,98
S.25	KLUBOVNA	107,5
VI	VÝTAH	3,5


Celková plocha [m²]: 469,28

LEGENDA

- ① - Požární uzávěr typu EI 30DP3-C
- Ⓒ - Dveře bez požární odolnosti, vybavené samouzavíračem
- ⚠️ - PG 6 práškový hasicí přístroj s hasicí schopností 21A
- ➡️ - Označení směrů úniku
- EPS - Elektrická požární signalizace
- ⊗ - Nouzové osvětlení
- ➡️ 10 - Počty osob na ÚC
- — — - Požárně izolované VZT potrubí - EI 30

POZNÁMKY

Prostory nerozdělené do požárních úseků splňují podmínky ČSN 730834 na změny staveb skupiny I.
Prostory zařazené do změn staveb skupiny I. jsou také vybaveny systémem EPS.



±0,00 = 194,099			
JIRÍ FAIT			
REVIZE Č.:	OBŠAH :	DATUM :	
TENTO VÝKRES JE DÍLE AUTORSKÉHO ZÁKONA MAJETKEM PROJEKTOVÉHO ATELIERU, JEHO KOPÍROVÁNÍ A ROZŠŘŮVÁNÍ JE MOŽNO POUŽÍTE SE SOUHLASEM AUTORA			
MÍSTO STAVBY:	CELETNÁ 597/13, 116 36 PRAHA 1		
OBJEDNATEL:	KARLOVA UNIVERZITA V PRAZE, OVOČNÝ TRH 3-5, 116 36, PRAHA 1		
ZÁSTUPCE INVESTORA:	KARLOVA UNIVERZITA V PRAZE, OVOČNÝ TRH 3-5, 116 36, PRAHA 1		
PROJEKTANT:	PROJEKTOVÝ ATELIER PRO ARCHITEKTURU A POZEMNÍ STAVBY, s.r.o. BĚLEHRADSKÁ 199/70, 120 00, PRAHA 2, IČO : 45308616 TEL: 224 255 555, 222 512 997 EMAIL: ATELIER@ATELIERTS.CZ		
AUTORSKÝ KOLEKTIV:	Ing.arch. T. ŠANTAVÝ, Ing.arch. S.HLADNÍK		
ODPOV.PROJEKTANT:	ZPRACOVATEL ČÁSTI:	KRESLIL:	KONTROLOVAL:
Ing.arch. T.ŠANTAVÝ	JIRÍ FAIT	JIRÍ FAIT	Ing.arch. T.ŠANTAVÝ
Č.ZNAČ.:	B912 085 14 00	NÁZEV DÍLA:	UK - SBZ
DATUM:	2/2016	POČET A4:	2
NÁZEV DÍLA:	KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE CELETNÁ 13		Č.PŘÍLOHY:
MĚŘÍTKO:	1:150	ČÁST:	D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
STUPEŇ:	SP	NÁZEV PŘÍLOHY:	PŮDORYS SUTERÉNU
PŘÍLOHY:	POŽÁRNÍ OCHRANA		Č.PŘÍLOHY: