

Příloha č. 7 dokumentace výběrového řízení

Časový harmonogram pravidelných prohlídek, servisních prací a dodávek spotřebního materiálu

		rok															
		2022				2023				2024				2025			
		Únor	Květen	Srpen	Listopad	Únor	Květen	Srpen	Listopad	Únor	Květen	Srpen	Listopad	Únor	Květen	Srpen	Listopad
Vzduchotechnická zařízení																	
popis pravidelných prohlídek a servisních prací včetně dodávek spotřebního materiálu																	
1	výměna kapsových filtrů vč. jejich dodávky (filtr=spotřební materiál), specifikace jednotlivých druhů kapsových filtrů je uvedena v "Soupisu kapsových filtrů"	x		x		x		x		x		x		x		x	
2	vizuální kontrola stavu oběžných kol, elektromotorů ventilátorů, odzkoušení podáv. čerpadel			x				x				x				x	
3	kontrola stavu a dopnutí klínových řemenů, či ložisek	x		x		x		x		x		x		x		x	
4	kontrola rekuperátorů (5x rotační, 1x deskový), řídících jednotek, řemenů rekuperátorů, el. motorů			x				x				x				x	
5	prohlídka stavu a příp. vyčištění vysavačem všech komor VZT jednotek			x				x				x				x	
6	kontrola funkce mrazových ochran výměníků			x				x				x				x	
7	chemické a mechanické čištění, dezinfekce výměníků, včetně čistícího přípravku (ohřivače, chladiče =spotřební materiál)			x				x				x				x	
8	kontrola stavu, ovládání a funkce el. ohřivačů			x				x				x				x	
9	odzkoušení funkce, příp. seřízení regulátoru proměnného průtoku a klapek + servopohonů			x				x				x				x	
10	čištění a kontrola parních plynových a el. vyvíječů páry	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11	kontrola stavu pružných antivibračních vložek			x				x				x				x	
12	měření a zhodnocení proudového zatížení motorů, zápis do protokolu			x				x				x				x	
13	revize el. připojení uvedených VZT zařízení			x				x				x				x	
14	kontrola provozu odťahových ventilátorů VZT 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 (s důrazem na VZT.09 (sklad dusíku), VZT.12 (rozvodna NN), VZT.13 (strojovna chlazení), VZT.18 (sklad chemikálií),			x				x				x				x	
15	revize požárních klapek + zápis do knihy PK dle Vyhl. 246/2001 Sb.		x		x		x		x		x		x		x		x
16	revize pož. ventilátorů CHÚC (VZT.07) se zápisem do knihy dle Vyhl. 246/2001 Sb.			x				x				x				x	
FCU (Fan-coil jednotky)																	
popis pravidelných prohlídek a servisních prací včetně dodávek spotřebního materiálu																	
17	kontrola stavu i funkce výměníku a ventilátoru jednotky, příp. čerpadel a ovladačů			x				x				x				x	
18	čištění mechanické a chemické, dezinfekce výměníku, včetně čistícího přípravku (=spotřební materiál)			x				x				x				x	
19	čištění a odmaštění filtrů s dlouhou životostí, dezinfekce, včetně čistícího přípravku (=spotřební materiál)	x		x		x		x		x		x				x	
20	revize el. připojení															x	
Strojní chlazení																	
popis pravidelných prohlídek a servisních prací (servis blokové chladicí jednotky upravuje jiná servisní smlouva) vč. dodávek spotřebního materiálu ovlivňujícího běžný chod zařízení																	
21	kontrola chemické úpravy vody pro chladicí systém glykol + voda		x				x				x				x		
22	kontrola úpravy pro okruh klasické chladicí vody (vč. případné dodávky soli)		x				x				x				x		
23	prohlídka funkce oběhového čerpadla směsi glykol + voda		x				x				x				x		
24	prohlídka funkce oběhových čerpadel chladicí vody		x				x				x				x		
25	čištění filtrů na vodním a glykolovém okruhu		x				x				x				x		
26	protočení ventilů a servopohonů, vizuální prohlídka spojovacích míst potrubních systémů		x				x				x				x		
27	měření a zhodnocení proudového zatížení čerpadel, zápis do protokolu		x				x				x				x		
28	revize el. připojení		x				x				x				x		
29	certifikovaný chem. rozbor směsi glykol + voda (bod tuhnutí a obsah inhibitorů koroze)		x				x				x				x		