








- LEGENDA ZNAČEK:
- SDRUŽENÁ KABELOVÁ TRASA
  - ŽALUZIOVÝ MOTOR
  - ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA PRO 4 NEBO 2 NEBO 1 MOTOR
  - LOK. OVL. LOK. OVLADAČ BEZ ARETACE A VZÁJEMNÉ BLOKACE
  - STOUPACÍ VEDENÍ

POZNÁMKA:  
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3NPE ~ 50Hz, 400V  
OCHRANA PŘED NEB.DOTYKOVÝM NAPĚTÍM:  
ZÁKLADNÍ OCHRANA - AUTONATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
ZVÝŠENÁ PROUDOVÝMI CHRÁNIČI A DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM



Změna:		Název změny:				Datum:		Provedl:	
Investor:		 Univerzita Karlova Matematicko - fyzikální fakulta Ke Karlovu 3, Praha 2				Inženýrská činnost:			
						Metroprojekt Praha a.s. Argentinská 1621 / 36 170 00 Praha 7			
METROPROJEKT Praha a.s. nám. I. P. Pavlova 1786/2						 <b>METROPROJEKT</b>		Souprava číslo:	
generální ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz									
Hlavní inženýr projektu: Podpis:  Ing. arch. Hana Vermachová tel.: +420 296 154 303 Stupeň:						Název a účel díla: <b>VÝMĚNA FASÁD A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ OBJEKTU TĚŽKÉ LABORATOŘE DSP v podrobnostech pro provedení stavby</b>			
Zpracovatelství úřav: S 52						Název části díla:		D4.3	
Vedoucí úřavu: Podpis:  Roman DUŠEK						ELEKTROINSTALACE			
Odpovědný projektant: Podpis:  Ing. Petr Cmíral						Název dokumentu:		Změna:	
Vyracoval: Podpis:  Ing. Petr Cmíral						SITUAČNÍ SCHÉMA ROZVODU - 3.NP		-	
Skut. znak: V20/2041		Datum: 08 / 2020						Číslo příl.:	
Podob. číslo: 8 x A4		Měřítko: 1:100		IČD :		20	7845	001	04
						04	04	03	009