

Váš dopis ze dne:

07.01.2021

Vyřizuje / telefon:

Vladimír Martinovský / 267052412

Paní

Ing. Karla Polydorová

Běchorská 2229/15

193 00 Praha 20 Horní Počernice

V Praze dne 02.02.2021

**UK - 1.LF, Centrum simulační a experimentální medicíny Albertov 5, Praha 2 Nové Město**

Souhlasíme s předloženou projektovou dokumentací pro územní řízení na výše uvedenou stavbu.

Požadovaný soudobý příkon pro objekt 282 kW bude dodán ze stávající velkoodběratelské transformační stanice TS 7494 odběr č.EAN 859182400300017406.

Dle zákona č. 458/2000 Sb. a souvisejících vyhlášek, požádají koneční zákazníci o zvýšení rezervovaného příkonu stávajícího odběrného místa, na předepsaném tiskopise.

K technickému řešení vnitřní instalace a ke stavební části se PREdi nevyjadřuje, protože se jedná o majetek vlastníka objektu. Za dodržení ustanovení ČSN a platných norem zodpovídá projektant a odborná firma, realizující úpravy nebo stavbu. V rámci stavby je nutné respektovat ochranná pásma rozvodného zařízení dle § 46 zákona č. 458/2000 Sb.

Platnost vyjádření je jeden rok

S pozdravem

PREdistribuce, a. s.  
Svornosti 3199/19a  
150 00 Praha 5

02.02.2021  
Ing. Miroslav Hamáček

Ing. Miroslav Hamáček  
Vedoucí oddělení Rozvoj a obnova sítí

Kopie: S 24 100

Příloha: Projektová dokumentace