




Pohled A 1:20



Řez C 1:20



Pohled B 1:20



Půdorys 1:20

Zavírače - systém dveřních zavíračů s kluznou lištou pro 2křídlové dveře s integrovaným regulátorem postupného zavírání a elektrickým zajištěním polohy trvale otevřeno - napojeno na EPS a napájeno z EPS 24 V DC

Požární odolnost EI2 Sm 30 DP3 - C5, opatřené elektromagnetickými kotvami, ovládanými EPS  
Veškeré rozměry uváděné v dokumentaci je nutné ověřit na stavbě dle skutečnosti, případné rozpory řešit s architektem!!!  
Dodavatel vypracuje dílenskou dokumentaci, kterou potvrdí architekt. Dodavatel předloží vzorky materiálů a povrchových úprav k odsouhlasení architektem

projekt	investor	GP, zpracovatel části	kód části	č. přílohy
Rekonstrukce a dostavba budov FF UK Opletalova 47,49, Praha 1	Univerzita Karlova, Filozofická fakulta Náměstí Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1	Škarda architekti - Ing. arch. Václav Škarda nám. Hrdinů 1125/8, 140 00 Praha 4, 261 222 339	AST	722a
datum	výkres	měřítko	stupeň PD	revize
06.01.2021	OCEL. DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE POŽ. B.DN/63.L z pavlače domu 47	1:20	DPS	-