M.Č. 104 – podhled :



Doplnění stáv. rozvaděče RS9 pro novou elektroinstalaci v posluchárně m. č. 104



Poznámka:

Zařízení AV nutno napájet ze stejné fáze – dle PD (L1)
Ovládací kabel pro zařízení DMX do rozvaděče RS9 je součástí dodávky části profese slaboproud

BLOKOVÉ SCHÉMA NAPÁJENÍ SVÍTIDEL V POSLUCHÁRNĚ M.Č. 104



M.Č. 104 – půdorys :



LEGENDA PRVKŮ

- zásuvka 230V/16A
- podlahová krabice
- kabelový vývod
- tlačítko
- S1 - stropní přisazené svítidlo kruhové, řízení DALI
- S1N - stropní přisazené svítidlo kruhové, s nouzovým zdrojem, řízení DALI
- S2 - osvětlení tabulí, osazeno na stropě,
- N - nouzové svítidlo s piktogramem, vlastní nouzový modul
- hlavní kabelová trasa
- rozvaděč

Značení světelných okruhů :

S1_RS9_01a
- označení světelného okruhu
- označení rozvaděče
- typ svítidla

Značení podlahových krabic :

PK1_RS9_06
- označení zásuvkového okruhu
- označení rozvaděče
- označení typu podl. krabice

Značení zásuvkových okruhů :

X1_RS9
- označení rozvaděče
- označení zásuvkového okruhu

Podlahová krabice – typ PK1:

Podlahová krabice - 8 modulů
2 x zásuvka 230V/16A
1 x zásuvka 230V/16A s přep. ochranou D

ČÍSLO	ÚČEL MÍSTNOSTI	Em	Ref. číslo	Typ svítidla + ks
104	Posluchárna	500	6.2.3	30 x S1, 2 x S1N, 4 x S2, 1 x N

PROUDOVÁ SOUSTAVA :

3+N+PE 50 Hz, 3x400/230 V, TN-S

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM :

DLE ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

název a místo stavby:
REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN
FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY, NÁM. JANA PALACHA
investor:
FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE
NÁM. JANA PALACHA 2, PRAHA 1
generální projektant a autor návrhu:
CUBOID ARCHITEKTI s.r.o.
Krohova 2595/43a, Praha 6 160 00
ing. arch. Magdaléna Pappová
ing. arch. Aleš Papp
ing. arch. Milan Vít
část:
D.1.4.6 SILNOPROUD
zodpovědný projektant části:
KPM elektro, s.r.o., provozovna Pacov
Pelerinská 351, 395 01 Pacov
Jiří Jaroš
vypracoval:
Karel Rokos
stupeň dokumentace:
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
výkres:
MÍSTNOST ČÍSLO 104
měřítko:
1:50
datum:
únor 2017
číslo výkresu:
číslo paré:

FFUK_DPS_D.1.4.6_M104_00