

Statutární město Hradec Králové, odbor správy majetku

pp.č. 425/187 v k.č. Nový Hradec Králové
nemá námitky a souhlasí s realizací
přílohy v rámci stavby, HEPHARED 2 - d. m. a. v.
etapa kampaní v Univerzitě Karlově
Dne: 19. 10. 2020 zn. č.: 4444/187-094/2020

Přílohy: 1. výkres TSIRK 1.4401E/19

-1-

podpis

Příspěvková organizace zapsaná v OR
U Krajského soudu v Hradci Králové,
Oddíl Pr vložka 52
Na Brně 362
500 08 Hradec Králové 8
Tel.: 495 402 654 - ústředna
e-mail: info@tshk.cz
www.tshk.cz

Magistrát města Hradec Králové
Odbor správy majetku města
Československé armády 408
502 00 Hradec Králové

došlo do TS / Váš dopis značky
29.11.2019

naše značka
TSHK/2440/E/19

vyřizuje / linka

Hradec Králové
19.12.2019

Souhrnné vyjádření pro SMHK z hlediska správy (budoucí správy) majetku města k „MEPHARED II - druhá etapa kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové“, přeložkám sdělovacího kabelu CETIN, VO v ulici Zborovská, VO severní komunikace FN, stezce pro chodce, inženýrským sítím, cyklistické a pěší trase ul. Zborovská, Hradecká, vjezdu do FN HK ke stávajícím zpevněným plochám kampusu, dopravní infrastruktury, p. p. č. 725/187, k.ú. Nový Hradec Králové

Žadatel: Ing. arch. Radovan Hlubuček, Jalovcova 237/6, 500 09 Hradec Králové

Zmocněnec:

vyjádření určeno k: územnímu, stavebnímu řízení, realizaci stavby, zřízení služebnosti

Dokumentace:

- typ:
- zpracovatel:
- zakázka č./datum:
- stupeň:

Vyjádření střediska místních komunikací:

Z technického hlediska nemáme připomínky k výše uvedené akci dle předložené situace za těchto podmínek:

- V případě předání do majetku města a správy, požadujeme dodržení standardů města Hradec Králové, komunikace budou přebrány až po dokončení výstavby veškerých nemovitostí
- Upozorňujeme na nesoulad s nařízením RM/2013/646, u případu převzetí zasakovacích galerií do majetku města Hradec Králové.
- V případě předání komunikací do majetku města, TSHK požadují veškeré návody a postupy na udržování (dešťová kanalizace, zimní údržba, údržba mostních objektů atd.)
- Chodníky musí mít minimální nosnost 9 t (doporučujeme dlažbu o tloušťce min. 80 mm) s čistou průjezdnou šířkou min. 2 m, tj. bez dalších překážek např. sloupů VO, dopravních značek atd.
- V místě sjezdu není přípustné narušení odtokových poměrů výše uvedené komunikace a svedení povrchových vod na silniční těleso. Sjezd u komunikace bude mít bezprašnou úpravu (beton, asfalt, betonovou dlažbu apod.).
- Pro zalití styčných spár požadujeme použití pružně plastické hmoty tak, že bude položena do předem vyfrézované drážky provedené nad styčnou spárou.
- Požadujeme, kompletní výměnu starých uličních vpustí vč. šachet a napojení za nové.
- Požadujeme uliční vpustí o rozměrech 50x50 třídy D či vyšší s pevným betonovým dnem.

- Uliční vpusti požadujeme napojit do revizních šachet kanalizace z důvodu údržby.
- Dopravní značky musí splňovat tyto podmínky:
 1. značky pozinkované s lisovaným ohybem
 2. reflexní tř. 1, 7-letá certifikovaná fólie

Jestliže dojde k jakýmkoliv změnám v projektu, požadujeme předložit tyto změny k odsouhlasení. Týká se veškerých změn.

Povrch dotčených komunikací:

Stáří dotčených komunikací:

Záruky: ne

Za správnost:

Novotný Zbyněk	17.12.2019	495 402 673	606 680 411	novotny@tshk.cz
----------------	------------	-------------	-------------	-----------------

Vyjádření střediska veřejného osvětlení a dopravní signalizace:

Z technického hlediska nemáme zásadní připomínky.

- V místě se nacházejí sítě VO.

Před začátkem výkopových prací je nutné vytyčení sítí veřejného osvětlení, po telefonickém dohovoru s panem Volfem, číslo telefonu 731131220. S projektovou dokumentací souhlasíme. Před zahájením zemních prací je nutné kontaktovat středisko VO.

Za správnost:

Dušek Jakub	2.12.2019	495 402 667	731 131 205	dusek@tshk.cz
-------------	-----------	-------------	-------------	---------------

Vyjádření střediska městské zeleně:

Z hlediska správy městské zeleně požadujeme dodržení následujících podmínek:

- Dotčené travnaté plochy požadujeme po ukončení stavby ohumusovat vrstvou humusu v min. tl. 10 cm, vyrovnat, vyrovnání terénu u obrubníků by mělo být v kyprém stavu zároveň s obrubou, oset parkovou travní směsí a zaválcovat. Před vlastním ohumusováním je nutno odstranit veškeré stavební zbytky a kameny!
- Po ukončení stavby požadujeme dotčené plochy uvést minimálně do původního stavu a předat středisku měst. zeleně TS HK zpět do péče. Viz telefon níže

Za správnost:

Maternová Daniela	4.12.2019	495 402 644	727 891 023	maternova@tshk.cz
-------------------	-----------	-------------	-------------	-------------------

Vyjádření vodohospodáře a střediska městského mobiliáře:

Bez připomínek.

Pozor: V místech se může nacházet neznámá dešťová kanalizace. V případě jejího nalezení požadujeme tuto skutečnost oznámit pověřenému pracovníkovi (tel. viz níže) a je nepřijatelné jakékoli její poškození.

Za správnost:

Meravá Jana		495 402 658	731 131 219	merava@tshk.cz
-------------	--	-------------	-------------	----------------

Upozornění: Toto vyjádření nenahrazuje souhlas majitele pozemku! Vyjádření se vztahuje pouze na pozemky a nemovitosti ve vlastnictví statutárního města Hradce Králové.

Platnost tohoto vyjádření je 12 měsíců ode dne jeho podpisu.

Ing. Tomáš Pospíšil
ředitel organizace



TECHNICKÉ SLUŽBY
HRADEC KRÁLOVÉ
Na Brně 362
500 08 Hradec Králové
Tel.: 495 402 654
IČ: 64809447 DIČ: CZ64809447