

Ing. Radovan Hlubuček

Jalovcová 237/9

500 09 Hradec Králové

## **Vyjádření k projektové dokumentaci**

**Akce: Mephared II – druhá etapa kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové**

**Investor: Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 11636 Praha 1**

**Stupeň: Dokumentace ke změně územního rozhodnutí stavby**

**Datum: 23.6.2020**

Elektrárny Opatovice, a.s. souhlasí se změnou územního rozhodnutí stavby, respektive se samotným udělením ÚR dle podoby předložené projektové dokumentace za podmínky splnění níže uvedených bodů.

- Objekt bude dle potřeby možné vytápět ze soustavy CZT v majetku EOP (horkovodní přípojka a předávací stanice), ale je také možný provoz jako bivalentní zdroj pro systém tepelných čerpadel (majetek a provoz investor objektu). Před projednáním dokumentace pro stavební povolení bude vyjasněn rozsah možného odběru způsobu vytápění z CZT. Tato hodnota bude v případě dohody ukotvena smluvně mezi oběma stranami. Tím bude stanoven poměr vytápění mezi oběma systémy.
- Vedení horkovodní přípojky pod obslužnou komunikací vedoucí paralelně s ul. Zborovská bude dále detailně řešeno v následujícím stupni PD. EOP požaduje, aby tech. řešení bylo konzultováno v rozpracovanosti.
- EOP budou předloženy k posouzení všechny následné stupně PD v plném rozsahu.
- V textu Technické správy (str. 60) je uveden teplotní spád pro jednotlivé okruhy topné vody 80/60°C. Navržená teplota zpětné vody 60°C je v rozporu s technickými připojovacími podmínkami.
- Teploty zpětné vody u nově realizovaných otopných soustav musí být v souladu s technickými připojovacími podmínkami EOP, viz čl. 6.3.4. <http://www.eop.cz/pripojovaci-podminky/> EOP požaduje dodržení těchto podmínek.
- V teplotní soustavě EOP není dovoleno používat komponenty z hliníku tam, kde se předpokládá styk s upravenou vodou ze sítě SZT EOP.

Toto vyjádření platí jen pro dokumentaci, která byla žadatelem předložena a pro rozsah prací na ní vyznačených. Projektová dokumentace musí být v souladu s požadavky zákona č. 61/2008 Sb., který uvádí úplné znění zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, jak vyplývá z pozdějších změn, včetně prováděcích vyhlášek a v souladu s platnými technickými připojovacími podmínkami EOP.

Petr Kůst  
Obchod s teplem

Elektrárny Opatovice, a.s.  
prodej a marketing tepla 1  
Opatovice nad Labem, 532 13 Pardubice 2