

Příspěvková organizace zapsaná v OR  
U Krajského soudu v Hradci Králové,  
Oddíl Pr vložka 52  
Na Brně 362  
500 08 Hradec Králové 8  
Tel.: 495 402 654 - ústředna  
e-mail: [info@tshk.cz](mailto:info@tshk.cz)  
[www.tshk.cz](http://www.tshk.cz)

Magistrát města Hradec Králové  
Odbor správy majetku města  
Československé armády 408  
502 00 Hradec Králové

došlo do TS / Váš dopis značky  
15.4.2020

naše značka  
TSHK/730/E/20

vyřizuje / linka

Hradec Králové  
27.4.2020

Souhrnné vyjádření pro SMHK z hlediska správy (budoucí správy) majetku města k „Mephared II - druhá etapa kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové“ - ke změně ÚR,

- Změna rozsahu řešeného území
- Změna členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení
- Změna napojení na technickou infrastrukturu
- Změna dopravního napojení objektu 2. etapy a řešení dopravy v klidu
- Změna nakládání s dešťovými vodami
- Změna dispozičního a výškového řešení parteru v prostoru mezi budovami Mephared I a Mephared II
- Nově navrženo přímé propojení s areálem Fakultní nemocnice
- p. p. č. 725/5, 725/8, 725/30, 725/34, 725/38, 725/52, 725/53, 725/127, 725/179, 725/180, 725/182, 725/187, 725/190, 725/192, 725/194, 725/198, 725/213, 725/220, 725/267, 725/295, 728, 730/2, 3768, k. ú. Nový Hradec Králové

**Žadatel:** Ing. arch. Radovan Hlubuček, Jalovcova 237/6, 500 09 Hradec Králové

**Zmocněnec:**

**vyjádření určeno k:** změně ÚR

**Dokumentace:**

- typ:
- zpracovatel: AED projekt a.s., Pod radnicí 1235/2a, 150 00 Praha
- zakázka č./datum: 17051/31.03.2020
- stupeň: DUR

Vyjádření střediska místních komunikací:

Stavba na soukromých pozemcích, sjezd na vozovku, která není v naší správě.				
Za správnost:				
Novotný Zbyněk	23.4.2020	495 402 673	606 680 411	novotny@tshk.cz

Vyjádření střediska veřejného osvětlení a dopravní signalizace:

Z technického hlediska nemáme zásadní připomínky. ➤ V místě se nacházejí sítě VO. Před začátkem výkopových prací je nutné vytyčení sítí veřejného osvětlení, po telefonickém dohovoru s panem Volfem, číslo telefonu 731 131 220. V rámci sjezdu na komunikaci požadujeme uložení kabelového vedení do chrániček.				
Za správnost:				
Dušek Jakub	16.4.2020	495 402 667	731 131 205	dusek@tshk.cz

Vyjádření střediska městské zeleně:

Bez námitek. Stavbou dotčený pozemek v majetku SM HK není ve správě TS HK.

Za správnost:

Maternová Daniela	24.4.2020	495 402 644	727 891 023	maternova@tshk.cz
-------------------	-----------	-------------	-------------	-------------------

Vyjádření vodohospodáře a střediska městského mobiliáře:

Bez připomínek.

**Pozor:** V místech se může nacházet neznámá dešťová kanalizace. V případě jejího nalezení požadujeme tuto skutečnost oznámit pověřenému pracovníkovi (tel. viz níže) a je nepřipustné jakékoli její poškození.

Za správnost:

Meravá Jana		495 402 658	731 131 219	merava@tshk.cz
-------------	--	-------------	-------------	----------------

**Upozornění:** Toto vyjádření nenahrazuje souhlas majitele pozemku! Vyjádření se vztahuje pouze na pozemky a nemovitosti ve vlastnictví statutárního města Hradce Králové.

Platnost tohoto vyjádření je 12 měsíců ode dne jeho podpisu.



Ing. Tomáš Pospíšil  
ředitel organizace

