

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 8

ZADAVATEL: Univerzita Karlova
Týká se součástí: 2. lékařská fakulta
Sídlem: Ovocný trh 560/5, Staré Město, 116 36 Praha 1
Adresa: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 – Motol
Jednající: prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc., děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
IČO: 00216208

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

UK - 2. LF - Multifunkční budova (MFB), I. Etapa

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, (dále jen „ZZVZ“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené nadlimitní veřejné zakázce zadávané v užším nadlimitním řízení dle ZZVZ.

ZNĚNÍ ŽÁDOSTI O VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – OTÁZKY Z 6. února 2023:

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace - otázka č. 1:

Ohledně objektu SO 15.5 – Demolice plynovodu bychom chtěli požádat o podklady týkající se demontáže nefunkčního plynovodu, a to: technickou zprávu ohledně tohoto plynovodu, popřípadě vyjádření od provozovatele sítě. Ve stávající projektové dokumentaci postrádáme informace, o jaký materiál a dimenzi se jedná, a není znám ani způsob ukončení plynovodu za hranicí pozemku.

ZNĚNÍ VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE:

Znění vysvětlení zadávací dokumentace - k otázce č. 1:

Na základě dotazu zadavatel upřesňuje znění technické zprávy ve stavebním oddílu „SO-15_PRIPRAVA UZEMI“ a vydává její nové znění. Změna je zaznamenána v souboru „MFB_DSP_D_SO-15_W02_TZ_I-etapa_1_230207“. Ke změně došlo na str. 6 a to následovně.

Původní znění textu:

„Ze stávajících sítí bude v I. etapě v řešeném území zrušeno vedení plynovodu, areálové vedení NN a slaboproudých sítí po jejich přeložení. U vedení kanalizace a vodovodu se předpokládá uložení hlouběji, než jsou navržené úrovně HTÚ. Tyto sítě budou zrušeny v rámci II. etapy.“

Nové znění textu:

„Ze stávajících sítí bude v I. etapě v řešeném území zrušeno vedení plynovodu, areálové vedení NN a slaboproudých sítí po jejich přeložení. U trasy areálového nefunkčního plynovodu se předpokládá hloubka uložení cca 1,2m. Předpokládaný profil a materiál potrubí plynovodu je cca DN 160, materiál ocel. U trasy areálového vedení NN se předpokládá hloubka uložení cca 0,5 až 1m. U trasy areálových slaboproudých sítí se předpokládá hloubka uložení cca 1m. U vedení kanalizace a vodovodu se předpokládá uložení hlouběji, než jsou navržené úrovně HTÚ. Tyto sítě budou zrušeny v rámci II. etapy.“

V této souvislosti zadavatel posoudil obsah výkazu výměr a upravil jeho znění v oddílech SO.15.5 - Demolice plynovodu, SO.15.6 - Demolice SLB, SO.15.7 - Demolice SIL. Tato změna je zaznamenána v souboru „Z2022004-I - Přípravné práce a demolice MFB 2.LF UK, Praha 5 - Motol [zadání]_230207“.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek:

Zadavatel s ohledem na úpravu výkazu výměr a technické zprávy viz výše a stejně tak s ohledem na 1 denní prodlení s uveřejněním opraveného výkazu výměr, který tvořil přílohu vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 prodlužuje lhůtu pro podání nabídek **do 3.3.2023 do 12.00 hod.**

Přílohy:

Technická zpráva ve stavebním oddílu „SO-15_PRIPRAVA UZEMI“ - „MFB_DSP_D_SO-15_W02_TZ_I-etapa_1_230207“

Výkaz výměr „Z2022004-I - Přípravné práce a demolice MFB 2.LF UK, Praha 5 - Motol [zadání]_230207“

.....

prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.,
děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy