



VPÚ DECO PRAHA a.s.

ČÍSLO ZAKÁZKY	2-0592-00/40
HIP	Ing. Ladislav Řídký

00	čistopis DPS	12/2022
ZMĚNA		DATUM



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



**MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ PROSTOROVÉHO ZÁZEMÍ VÝUKY V AREÁLU
JINONICE CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002336** je spolufinancován Evropskou unií
projekt



FAKULTA
SOCIÁLNÍCH VĚD
Univerzita Karlova




OHL ŽS

investor

zhotovitel

Schéma areálu



JTSK

±0,000 = 316,96 m n.m.

Bpv

ASTRA SECURITY, a.s.

Petrohradská 403/50, 101 00 Praha 10

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	
Ing. Martin Štrof	Ing. David Pařízek	Ing. Zdeněk Sůva	

AKCE

REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA AREÁLU FSV UK V JINONICÍCH
SO 01 – Stavební úpravy stávajícího objektu
Plynové hašení GHZ
R00 – Plynové stabilní hasicí zařízení

OBSAH PŘÍLOHY

Výkaz výměr



ČÍSLO ZAKÁZKY		051722-12
DOKUMENTACE		DPS
MĚŘITKO		—
DATUM		12/2022
POČET FORMÁTŮ		1x A4
ČÁST	ČÍSLO PŘÍLOHY	REVIZE
D1.4.11	07	
KÓD		

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU PROJEKTANTA

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce a přístavba areálu FSV UK v Jinonicích

Část: D1.4.11, SO 01, Plynové hašení (GHZ)

R00 Plynové stabilní hasicí zařízení

Datum: 12/2022

Položka	Popis	Mn.	MJ	Jedn. cena	Cena celkem
Detekční část					
1.	Hasicí ústředna 3+1 vč. žlutého spouštěcího tlačítka	1	ks		0,00
2.	Indikační tablo obsluhy vč. žlutého spouštěcího tlačítka	1	ks		0,00
3.	Výstražný světelný panel	2	ks		0,00
4.	Tlačítko nouzové přerušení, modré	2	ks		0,00
5.	Tlačítko spouštění hašení, žluté	2	ks		0,00
6.	Opticko-kouřový hlásič	10	ks		0,00
7.	Zásuvka (patice)	10	ks		0,00
8.	Nasávací laserový hlásič, 2 vstupy	1	ks		0,00
9.	Červené nasávací potrubí, ABS, včetně tvarovek	1	kpl		0,00
10.	Zdroj 24 V, 2.5 A v plechové skříni	1	ks		0,00
11.	Sířena s majákem, bílá barva, 1. stupeň dle EN54-3 a 23	4	ks		0,00
12.	Sířena s majákem, červená barva, 2. stupeň dle EN54-3 a 23	2	ks		0,00
13.	Bezhalogenový kabel EF 180S 2x1	150	m		0,00
14.	Bezhalogenový kabel EF 180S 4x1	40	m		0,00
15.	Zemnicí drát Ž/Z, CY 6mm ²	30	m		0,00
16.	Aku Yuasa 12V/7Ah	4	ks		0,00
17.	Instalační materiál	1	kpl		0,00
Hasicí část					
18.	142 l tlaková nádoba, 25 bar, ventil, manometr	1	ks		0,00
19.	Hasivo 3M NOVEC 1230	141	kg		0,00
20.	Třmen pro nádobu 142 l	1	ks		0,00
21.	Redukce ventil - potrubí	1	ks		0,00
22.	Hubice (tryska) 180°/360°	2	ks		0,00
23.	Elektrický spouštěč, 24V=0,2 A (pro ventily GCV 40,50,65)	1	ks		0,00
24.	Ruční spouštěč	1	ks		0,00
25.	Tlakový spínač - hasivo vypuštěno	1	ks		0,00
26.	Tlakový spínač - monitor tlaku v láhvi	1	ks		0,00
27.	Potrubí, tvarovky, závěsy, uzemnění	1	kpl		0,00
28.	Přetlaková klapka Apreco SGV-0505	1	kpl		0,00
29.	Instalační materiál	1	kpl		0,00
Ostatní					
30.	Značení, popisy, tabulky	1	kpl		0,00
31.	Požární ucpávky pro GHZ	1	kpl		0,00
32.	Doprava	1	kpl		0,00
33.	Montáž	1	kpl		0,00
34.	Oživení, programování a uvedení do provozu	1	kpl		0,00
35.	Funkční zkouška a kontrola provozuschopnosti	1	kpl		0,00
36.	Zkouška těsnosti prostorů (Door Fan Test)	1	kpl		0,00
37.	Tlakové zkoušky (TIČR)	1	kpl		0,00
38.	Výchozí doklady	1	kpl		0,00
39.	Školení a manuály	1	kpl		0,00
40.	Výrobní dokumentace - hydraulické výpočty	1	kpl		0,00
41.	Dokumentace skutečného provedení stavby	1	kpl		0,00
CENA CELKEM BEZ DPH					0 Kč