TABULKA MÍSTNOSTÍ LAP - NAVRHOVANÝ STAV

ČÍSLO BYTU	ČÍSLO MÍSTNOSTI	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	POVRCH	ODN. PODLAHY	SKLADBA	STROP	DRUH PODHLEDU	STĚNY	OBKLAD	POZNÁMKA
2.01											
	2.00.01	SCHODIŠTĚ	63,91	HDR SLOŽBA		A1	S03	PODHLED	GD2	SADROVÁ OMÍTKA MALBA	HDR SOKL 60 mm
	2.00.02a	CHODBA	10,86	HDR SLOŽBA		A1	S03	PODHLED	GD3 / GD4	SADROVÁ OMÍTKA MALBA	HDR SOKL 60 mm
	2.00.02b	CHODBA	56,15	HDR SLOŽBA		A1	S03	PODHLED	GD3 / GD4	SADROVÁ OMÍTKA MALBA	HDR SOKL 60 mm
	2.00.03	K JEDNOPLOCHÉ ROZVODNĚ	2,40	HDR SLOŽBA		A6	S02	PODHLED MALBA	GD2 / GD3	SADROVÁ OMÍTKA MALBA	HDR SOKL 60 mm
	2.00.04	ÚKLIDOVÁ	16,84	HDR SLOŽBA		A1	S02	PODHLED MALBA	GD2	SADROVÁ OMÍTKA MALBA	OBKL.KO DO 2.000 mm, SOKL.60 mm
	2.00.05	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	7,44	HDR SLOŽBA		A6	S02	MALBA SADROVÁ OMÍTKA MALBA		HDR OBKLAD	STĚRKA 60
	2.00.06	CHODBA	11,30	HDR SLOŽBA		A1	S03	PODHLED	GD3 / GD4	SADROVÁ OMÍTKA MALBA	HDR SOKL 60 mm
	2.00.07	ARCHIVOVÁNÍ ARCHIVOVÁNÍ	96,81	PVC		B3	S09	PODHLED	GD3	SADROVÁ OMÍTKA MALBA	KO PVC SOKL 60 mm
	2.00.08	PŘEDSÍŇ	1,74	HDR SLOŽBA		A6	S02	PODHLED MALBA	GD1 / GD3	SADROVÁ OMÍTKA HDR. OBKL.KO DO 2.000 mm	HDR. OBKLAD DO C. 2000 mm
	2.00.09	WC	1,45	HDR SLOŽBA		A6	S02	PODHLED MALBA	GD1 / GD3	SADROVÁ OMÍTKA HDR. OBKL.KO DO 2.000 mm	HDR. OBKLAD DO C. 2000 mm
	2.00.10	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	1,83	HDR SLOŽBA		A6	S02	PODHLED MALBA	GD1	SADROVÁ OMÍTKA HDR. OBKL.KO DO 2.000 mm	HDR. OBKLAD DO C. 2000 mm
	2.00.11	PŘEDSÍŇ	1,97	HDR SLOŽBA		A6	S02	PODHLED MALBA	GD1	SADROVÁ OMÍTKA HDR. OBKL.KO DO 2.000 mm	HDR. OBKLAD DO C. 2000 mm
	2.00.12	PŘEDSÍŇ	1,13	HDR SLOŽBA		A6	S02	PODHLED MALBA	GD1	SADROVÁ OMÍTKA HDR. OBKL.KO DO 2.000 mm	HDR. OBKLAD DO C. 2000 mm
	2.00.13	WC	1,03	HDR SLOŽBA		A6	S02	PODHLED MALBA	GD1	SADROVÁ OMÍTKA HDR. OBKL.KO DO 2.000 mm	HDR. OBKLAD DO C. 2000 mm
	2.00.14	SKLAD	13,37	PVC		B1	S08	PODHLED MALBA	GD2 / GD3	SADROVÁ OMÍTKA MALBA	PVC SOKL 60 mm
	2.00.15	CHODBA	16,00	HDR SLOŽBA		A1	S03	PODHLED	GD4	SADROVÁ OMÍTKA MALBA	HDR. SOKL 60 mm
	2.00.16	VÝTAH	4,71								
			373,74 m²								
2.01											
	2.01.01	PŘÍZEMÍ BUDOVY	9,88	PVC		B2	S08	PODHLED MALBA	GD2 / GD3	SADROVÁ OMÍTKA MALBA	PVC SOKL 60 mm
	2.01.02	BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP	19,62	PVC		B2	S01	PODHLED MALBA	GD2 / GD3	SADROVÁ OMÍTKA MALBA	PVC SOKL 60 mm
	2.01.03	POKOJ	15,91	PVC		B2	S01	PODHLED MALBA	GD2 / GD3	SADROVÁ OMÍTKA MALBA	PVC SOKL 60 mm
	2.01.04	BEZBARIÉROVÁ KOUPELNA	6,05	HDR SLOŽBA		A2	S02	PODHLED MALBA	GD1 / GD3	SADROVÁ OMÍTKA HDR. OBKL.KO DO 2.000 mm	OBKLAD DO C. 2000 mm
			49,06 m²								

TABULKA MÍSTNOSTÍ LAP - NAVRHOVANÝ STAV

ČÍSLO BYTU	ČÍSLO MÍSTNOSTI	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	POVRCH	ODN. PODLAHY	SKLADBA	STROP	DRUH PODHLEDU	STĚNY	OBKLAD	POZNÁMKA
2.01											
	2.02.01	PŘÍZEMÍ BUDOVY	4,81	PVC		B2	S08	PODHLED MALBA	GD2	SADROVÁ OMÍTKA MALBA	PVC SOKL 60 mm
	2.02.02	POKOJ	13,28	PVC		B2	S01	PODHLED MALBA	GD2 / GD3	SADROVÁ OMÍTKA MALBA	PVC SOKL 60 mm
	2.02.03	POKOJ	13,28	PVC		B2	S01	PODHLED MALBA	GD2 / GD3	SADROVÁ OMÍTKA MALBA	PVC SOKL 60 mm
	2.02.04	KOUPELNA	2,01	HDR SLOŽBA		A2	S02	PODHLED MALBA	GD1 / GD3	SADROVÁ OMÍTKA HDR. OBKL.KO DO 2.000 mm	OBKLAD DO C. 2000 mm
	2.02.05	WC	1,54	HDR SLOŽBA		A2	S02	PODHLED MALBA	GD1	SADROVÁ OMÍTKA HDR. OBKL.KO DO 2.000 mm	OBKLAD DO C. 2000 mm
			36,96 m²								
2.01											
	2.01.01	PŘÍZEMÍ BUDOVY	4,87	PVC		B2	S08	PODHLED MALBA	GD2	SADROVÁ OMÍTKA MALBA	PVC SOKL 60 mm
	2.01.02	POKOJ	13,28	PVC		B2	S01	PODHLED MALBA	GD2 / GD3	SADROVÁ OMÍTKA MALBA	PVC SOKL 60 mm
	2.01.03	POKOJ	13,44	PVC		B2	S01	PODHLED MALBA	GD2 / GD3	SADROVÁ OMÍTKA MALBA	PVC SOKL 60 mm
	2.01.04	KOUPELNA	3,24	HDR SLOŽBA		A2	S02	PODHLED MALBA	GD1 / GD3	SADROVÁ OMÍTKA HDR. OBKL.KO DO 2.000 mm	OBKLAD DO C. 2000 mm
	2.01.05	WC	1,56	HDR SLOŽBA		A2	S02	PODHLED MALBA	GD1	SADROVÁ OMÍTKA HDR. OBKL.KO DO 2.000 mm	OBKLAD DO C. 2000 mm
			35,79 m²								
2.01											
	2.01.01	PŘÍZEMÍ BUDOVY	10,86	PVC		B2	S08	PODHLED MALBA	GD2 / GD3	SADROVÁ OMÍTKA MALBA	PVC SOKL 60 mm
	2.01.02	POKOJ	14,54	PVC		B2	S01	PODHLED MALBA	GD2 / GD3	SADROVÁ OMÍTKA MALBA	PVC SOKL 60 mm
	2.01.03	POKOJ	12,67	PVC		B2	S01	PODHLED MALBA	GD2 / GD3	SADROVÁ OMÍTKA MALBA	PVC SOKL 60 mm
	2.01.04	POKOJ	14,55	PVC		B2	S01	PODHLED MALBA	GD2	SADROVÁ OMÍTKA MALBA	PVC SOKL 60 mm
	2.01.05	WC	1,76	HDR SLOŽBA		A2	S02	PODHLED MALBA	GD1 / GD3	SADROVÁ OMÍTKA HDR. OBKL.KO DO 2.000 mm	OBKLAD DO C. 2000 mm
	2.01.06	KOUPELNA	2,42	HDR SLOŽBA		A2	S02	PODHLED MALBA	GD1 / GD3	SADROVÁ OMÍTKA HDR. OBKL.KO DO 2.000 mm	OBKLAD DO C. 2000 mm
			56,27 m²								
2.01											
	2.01.01	PŘÍZEMÍ BUDOVY	9,75	PVC		B2	S08	PODHLED MALBA	GD2 / GD3	SADROVÁ OMÍTKA MALBA	PVC SOKL 60 mm
	2.01.02	POKOJ	13,28	PVC		B2	S01	PODHLED MALBA	GD2 / GD3	SADROVÁ OMÍTKA MALBA	PVC SOKL 60 mm
	2.01.03	POKOJ	13,28	PVC		B2	S01	PODHLED MALBA	GD2 / GD3	SADROVÁ OMÍTKA MALBA	PVC SOKL 60 mm
	2.01.04	POKOJ	13,28	PVC		B2	S01	PODHLED MALBA	GD2 / GD3	SADROVÁ OMÍTKA MALBA	PVC SOKL 60 mm
	2.01.05	WC	1,74	HDR SLOŽBA		A2	S02	PODHLED MALBA	GD1 / GD3	SADROVÁ OMÍTKA HDR. OBKL.KO DO 2.000 mm	OBKLAD DO C. 2000 mm
			69,23 m²								

LEGENDA MATERIÁLŮ

- Broušené kamenivo
- Stávající zdivo z cihel vč.ev.MVC (příčky dutinové)
- Stávající zdivo z kamene (pravděpodobně, kamenoštěrbina, beton na MVC SD
- Stávající beton B2
- Stávající příčka
- Stávající samonosná konstrukce výplňové šachty
- Tepelná izolace - minerální vata
- Tepelná izolace XPS
- Tvarovice dracaenitu bednění
- Železobetonová konstrukce
- Předstěnová kolmice
- Keramické kolmice - tepelněizolační
- Sádrokartonová stěna s kovovou podkonstrukcí tl. 75 mm
  - 2x(DF 12,5 mm + min. vata tl. 50 mm
  - + mezi kce 2 CW profily + 50/50 12,5 mm
  - + Knauf SD UP (M 146)
  - + na obvod ukotvené SDK 50 SDK DP 42
  - R_w = 64 dB
- Sádrokartonová stěna s kovovou podkonstrukcí tl. 100 mm
  - 2x(DF 12,5 mm + min. vata tl. 50 mm
  - + mezi kce 2 CW profily + 50/50 12,5 mm
  - + Knauf SD UP (M 146)
  - + na obvod ukotvené SDK 50 SDK DP 42
  - R_w = 64 dB
- Sádrokartonová stěna s kovovou podkonstrukcí tl. 150 mm
  - 2x(DF 12,5 mm + min. vata tl. 50 mm
  - + mezi kce 2 CW profily + 50/50 12,5 mm
  - + Knauf SD UP (M 146)
  - + na obvod ukotvené SDK 50 SDK DP 42
  - R_w = 64 dB
- Sádrokartonová stěna s kovovou podkonstrukcí tl. 155 mm
  - 2x(DF 12,5 mm + min. vata tl. 80 mm + separace 0,2 mm
  - profil - instalační příčka 1 (ADSK 12.5 mm
  - + Knauf SD UP (M 146)
  - + na obvod ukotvené SDK 50 SDK DP 42
  - R_w = 64 dB
- Sádrokartonová stěna s kovovou podkonstrukcí tl. 205 mm
  - 2x(DF 12,5 mm + min. vata tl. 80 mm + separace 0,2 mm
  - profil - instalační příčka (ALSTYRBOSSLIT 2 ADSK 12.5 mm
  - + Knauf SD UP (M 146)
  - + na obvod ukotvené SDK 50 SDK DP 42

SKLADBY STĚN

- kamnice dracaenitu bednění tl. 200 mm
  kcp. izolace min. vata tl. 160 mm
- stávající konstrukce
  kcp. izolace vata tl. 120 mm
- železobetonová konstrukce
  Cementotřískové desky (ESK)
  kcp. izolace tl. 160 mm
- stávající konstrukce
  kcp. izolace tl. 160 mm

POZNÁMKA:

- VE STAVEBNÍCH VYMEZENÝCH NEJEDOU ZAMĚSLENY VEŘEJNÉ PROSTUPY. NAVÍ A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ PŘIPRAVENOSTÍ PRO VEŘEJNÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ.
- PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE PROVEDENO ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVU. PŘÍPADNÉ ROZDÍLY PŘEDPOKLÁDANÉ ŘEŠENÍ SE SKUTEČNOSTÍ, PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ PROVEDE KONTROLU POLOHY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A PROVEDE POTŘEBNÁ OPATŘENÍ K JEJICH OCHRANĚ.
- JEŠTĚ PŘED ZAHÁJENÍM VEŘEJNÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ V DOTČENÉM PROSTORU ZODPOVĚTNÝ ZÁSTUPCE STAVEBNÍKA VEŘEJNÝCH TECHNOLOGICKÝCH RÚZVODŮ A SÍTÍ, KTERÉ JSOU V SOUZÁVISTI VEDENY V DOTČENÉM PROSTORU. JEDNÁ SE O VEŘEJNÁ VEDENÍ ZTI, UT, VZT A ZELENÍNA.
- ZAJISTÍ SE:
  - JEDNOTLIVÉ ETAPY STAVEBNÍHO PRACÍ PROVÁDĚTÝ VŽDY V SOULADU SE STAVEBNÍ ČÁSTÍ PROJEKTU A ZÁROVEŇ AŽ PO JEJÍCH FUNKČNÍM ZKUŠEBNÍM
  - MEZI JEDNOTLIVÝMI STAVEBNÍMI PROCESY NUTNO DODRŽOVAT TECHNOLOGICKÉ PŘESTÁVKY STANOVENÉ PŘÍSLUŠNÝMI ČSN A PŘEDPISY VYROBCŮ POUŽITÝCH MATERIÁLŮ.
- VE VYMEZENÝCH NEJEDOU ZAMĚSLENÝCH VEŘEJNÉ VEDENÍ UT, ZTI A UT V OBJEKTU, PŘEPOKLÁDÁ SE HLADKÉ, TYTO PRVKY JSOU ZAHRNUJÍCÍ V DLUŽÍCH ČÁSTECH TEPLOVODNÍ PŘÍPOJKY, PŘÍPOJKY PLYNU, PŘÍPOJKY VODOVODU, PŘÍPOJKY KANALIZACE, PŘÍPOJKY ELEKTRO, PŘÍPOJKY SLABOPROUDÉ.
- PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE PROVEDENO ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVU. PŘÍPADNÉ ROZDÍLY PŘEDPOKLÁDANÉ ŘEŠENÍ SE SKUTEČNOSTÍ, PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ PROVEDE KONTROLU POLOHY STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A PROVEDE POTŘEBNÁ OPATŘENÍ K JEJICH OCHRANĚ.
- PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ V DOTČENÉM PROSTORU ZODPOVĚTNÝ ZÁSTUPCE STAVEBNÍKA VEŘEJNÝCH TECHNOLOGICKÝCH RÚZVODŮ A SÍTÍ, KTERÉ JSOU V SOUZÁVISTI VEDENY V DOTČENÉM PROSTORU. JEDNÁ SE O VEŘEJNÁ VEDENÍ ZTI, UT, VZT A ZELENÍNA.
- ZAJISTÍ SE:
  - JEDNOTLIVÉ ETAPY STAVEBNÍHO PRACÍ PROVÁDĚTÝ VŽDY V SOULADU SE STAVEBNÍ ČÁSTÍ PROJEKTU A ZÁROVEŇ AŽ PO JEJÍCH FUNKČNÍM ZKUŠEBNÍM
  - MEZI JEDNOTLIVÝMI STAVEBNÍMI PROCESY NUTNO DODRŽOVAT TECHNOLOGICKÉ PŘESTÁVKY STANOVENÉ PŘÍSLUŠNÝMI ČSN A PŘEDPISY VYROBCŮ POUŽITÝCH MATERIÁLŮ.
- VE VYMEZENÝCH NEJEDOU ZAMĚSLENÝCH VEŘEJNÉ VEDENÍ UT, ZTI A UT V OBJEKTU, PŘEPOKLÁDÁ SE HLADKÉ, TYTO PRVKY JSOU ZAHRNUJÍCÍ V DLUŽÍCH ČÁSTECH TEPLOVODNÍ PŘÍPOJKY, PŘÍPOJKY PLYNU, PŘÍPOJKY VODOVODU, PŘÍPOJKY KANALIZACE, PŘÍPOJKY ELEKTRO, PŘÍPOJKY SLABOPROUDÉ.
- PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE PROVEDENO ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVU. PŘÍPADNÉ ROZDÍLY PŘEDPOKLÁDANÉ ŘEŠENÍ SE SKUTEČNOSTÍ, PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ PROVEDE KONTROLU POLOHY STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A PROVEDE POTŘEBNÁ OPATŘENÍ K JEJICH OCHRANĚ.
- PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ V DOTČENÉM PROSTORU ZODPOVĚTNÝ ZÁSTUPCE STAVEBNÍKA VEŘEJNÝCH TECHNOLOGICKÝCH RÚZVODŮ A SÍTÍ, KTERÉ JSOU V SOUZÁVISTI VEDENY V DOTČENÉM PROSTORU. JEDNÁ SE O VEŘEJNÁ VEDENÍ ZTI, UT, VZT A ZELENÍNA.
- ZAJISTÍ SE:
  - JEDNOTLIVÉ ETAPY STAVEBNÍHO PRACÍ PROVÁDĚTÝ VŽDY V SOULADU SE STAVEBNÍ ČÁSTÍ PROJEKTU A ZÁROVEŇ AŽ PO JEJÍCH FUNKČNÍM ZKUŠEBNÍM
  - MEZI JEDNOTLIVÝMI STAVEBNÍMI PROCESY NUTNO DODRŽOVAT TECHNOLOGICKÉ PŘESTÁVKY STANOVENÉ PŘÍSLUŠNÝMI ČSN A PŘEDPISY VYROBCŮ POUŽITÝCH MATERIÁLŮ.
- VE VYMEZENÝCH NEJEDOU ZAMĚSLENÝCH VEŘEJNÉ VEDENÍ UT, ZTI A UT V OBJEKTU, PŘEPOKLÁDÁ SE HLADKÉ, TYTO PRVKY JSOU ZAHRNUJÍCÍ V DLUŽÍCH ČÁSTECH TEPLOVODNÍ PŘÍPOJKY, PŘÍPOJKY PLYNU, PŘÍPOJKY VODOVODU, PŘÍPOJKY KANALIZACE, PŘÍPOJKY ELEKTRO, PŘÍPOJKY SLABOPROUDÉ.
- PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE PROVEDENO ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVU. PŘÍPADNÉ ROZDÍLY PŘEDPOKLÁDANÉ ŘEŠENÍ SE SKUTEČNOSTÍ, PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ PROVEDE KONTROLU POLOHY STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A PROVEDE POTŘEBNÁ OPATŘENÍ K JEJICH OCHRANĚ.

UPOZORNĚNÍ

- VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNOSTÍ
- PŘÍPADNÉ ZJEDNÁ ROZPORU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE SE SKUTEČNÝM STAVEM NUTNO KONTAKTOVAT ARCHITEKTA A PROJEKTANTA STAVEBNÍ ČÁSTI.
- PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE PROVEDENO ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVU. PŘÍPADNÉ ROZDÍLY PŘEDPOKLÁDANÉ ŘEŠENÍ SE SKUTEČNOSTÍ, PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ PROVEDE KONTROLU POLOHY STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A PROVEDE POTŘEBNÁ OPATŘENÍ K JEJICH OCHRANĚ.
- VEŠKERÉ PRVKY MOBILNÍHO MOBILIÁŘE, ZAŘÍZENÍ, VYBAVENÍ, ATD. NEJSOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.
- VEŠKERÉ STROPNÍ KONSTRUKCE V 1.PP, 2.PP O OBJEKTU PŘEDTÁVÝ UBYTOVNY A OBJ. C, ČÍSLO PEPŘ OPATŘENÍ PROTIPLAVNÍMI LEPENÝMI PODKLADNÍCH G33

1:0.000 = 362,79 m n.m.Bpv	
NAVRHL:	Ing. arch. Ivan Bílý
	Ing. arch. Martin Brunar
	Ing. arch. Martin Brunar
SPOLUPRACOVALI:	Ing. arch. Jaroslav Kubín
	Ing. arch. Martin Brunar
	Ing. arch. Martin Brunar
KONZULTACE:	
	Ing. arch. Jaroslav Kubín, Ph.D.
	Ing. Svoboda, TZÚ Praha 1-Libeň
	Ing. Petr Hrdlička 222 03 Čakovice
VRCHOLOVÁ ZKOUŠKA:	
VEDOUCÍ PROJEKTU:	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	
OSOBA ODBORNĚ ZPŮSOBILÁ V OBORU:	
OSOBA KOORDINUJÍCÍ BOZP:	
OSOBA VYKONÁVAJÍCÍ DPS:	

REKONSTRUKCE ČÁSTI ŠAFRÁNKOVA PAVILONU
Studentské koleje a ubytovna jelenská pahre
Aleš Svoboda 703 Praha 1-Libeň
Petr Hrdlička 222 03 Čakovice

ARPRO s.r.o.
Architektonický ateliér
Jelenská 1000/1a, 140 00 Praha 4 - Braník
tel. 602 50 44 41, 244 46 44 41

12 - 11/23

PŮDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV

MĚŘÍTKO:	1:50
FORMÁT:	
DATUM:	leden 2024
ČÍSLO PLÁNU:	
	B.1.1.17