


## TABULKA POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ

| OZNAČENÍ | NÁZEV |
|---|---|
| N2.01 | víceúčelový sál |
| N2.02 | zázemí |
| N2.03 | úklid, šatna |
| N2.04 | zázemí tělocvičny |
| N2.05 | rozvodna NN |
| N2.06 | tělocvična |

## LEGENDA PO:

- EPS — ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE
- ⊗ — NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ PODLE ČSN EN 1838 - DOBA ČINNOSTI 60 MINUT
- ZAŘÍZENÍ PRO AKUSTICKÉ A OPTICKÉ VYHLÁŠENÍ POŽÁRNÍHO POPLACHU
- ČCHUC — ČÁSTEČNĚ CHRÁNĚNÁ ÚNIKOVÁ CESTA - ČL. 5.6.1B) ČSN 73 0834
- HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU
- HRANICE PNP
- SOZ — SAMOČINNÉ ODVĚTRÁVACÍ ZAŘÍZENÍ
- EW 30 — POŽÁRNÍ ODOLNOST
- TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ
- PK - HRAZDA — PANIKOVÉ KOVÁNÍ S PANIKOVOU HRAZDOU
- EW 30/DP3-CSa — POŽÁRNĚ ODOLNÉ DVEŘE SE SAMOZAVÍRAČEM, KOUŘOTĚSNÉ A S KOORDINÁTOREM ŘAZENÍ DVEŘNÍCH KŘÍDEL
- D(25) H — VNITŘNÍ HYDRANT S TVAROVĚ STÁLOU HADICÍ
- EM — DVEŘE DRŽENÉ ELEKTROMAGNETEM

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Projektant: AMPeng s.r.o. Revoluční 1, 110 00 Nové Město Telefon: 224 812 824 Technická 1474/1/2a 160 00 Praha 16 | Zpracoval: Václav Brezík | Kontrolovala: Ing. Zdeňka Pešková | Zod. projektant: Ing. Miroslav Praxl | Autorizační razítko |
| Investor | Univerzita Karlova Fakulta tělovýchovy a sportu | | | |
| | José Martiho 269/31, Praha 6 | | | |
| Místo stavby | José Martiho 269/31, Praha 6 | | | |
| Název akce: **Stavební úpravy kongresového sálu Blok F Univerzita Karlova, Fakulta tělovýchovy a sportu** | | | | |
| Kód části: D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ | | | Formát | 10xA4 |
| | | | Stupeň | DSPS |
| | | | Datum | 04/2017 |
| Obsah: **POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ** | | | Poř. číslo: 02 | Č. paré |