

PROHLÁŠENÍ PROJEKTANTA GHZ

Na základě vyhlášky Ministerstva vnitra ČR č. 246/2001 Sb. § 10 odst. 2 prohlašuji, že projektant odpovídá za kvalitu projekčních prací a písemně potvrzuje, že při projektování plynového GHZ splnil požadavky požární ochrany, podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce požárně bezpečnostního zařízení v době projektování.

Akce: **Stabilní hasicí zařízení plynové s plynem FK-5-1-12 (Novec-1230)**
Změna využití a stavební úpravy stávajícího objektu garáží na
serverovnu v areálu Univerzity Karlovy, Matematicko-fyzikální fakulty
V Holešovičkách 2/747, 180 00 Praha 8

Chráněné místnosti:

HÚ 1 - Serverovna, m. č. G 012a, 1.NP

HÚ 2 - Technologické zázemí, m. č. G 001a, 1.NP

V Buštěhradě: 02 / 2024

Ing. František Marek

Autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb ČKAIT 0009347

Osoba proškolená výrobcem a dodavatelem systémů GHZ pro projektování, montáž a servis systémů:

- GHZ s plynem HFC-227ea
- GHZ s plynem FK-5-1-12
- GHZ s plynem CO₂
- GHZ s plynem IG-55, IG-541, IG-100