

G 040a
Skladové prostory
nehořlavého materiálu
+0,150 m
31,15 m²



LEGENDA

- hlavní kabelové trasy ve zdvojené podlaze
- kabelové trasy vedené na stěně v perforovaných kabelových žlabech
- kabelové trasy s funkční integritou při požáru vedené na stěně v kabelových žlabech
- hlavní přívod energie pro datové centrum, vedeno ve výkopu
- přípojnicový systém pro napájení racků - datový sál - větev A, vedeno horem nad racky
- přípojnicový systém pro napájení racků - datový sál - větev B, vedeno horem nad racky
- odbočné krabice z přípojnicového systému pro napájení racků
- kabelové prostupy pod zdvojenou podlahou
- tlačítko pro nouzové vypnutí UPS (včetně bateriových skříní)
- kabeláž hlavního ochranného pospojení
- Cu profil hlavního ochranného pospojení pro připojení racků

ZMĚNA Č.	ZMĚNOVÝ LIST - POPIS ZMĚNY	VYPRACOVAL	DATUM
-	-	-	-

ALTRON

název akce / project:
Změna využití a stavební úpravy stávajícího objektu garáží na serverovnu
v areálu Univerzity Karlovy, Matematicko-fyzikální fakulty
V Holešovičkách 2/747, 180 00 Praha 8

investor: / developer:
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
Sídlo: Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1
Adresa: Ke Karlovu 2027/3, 121 16 Praha 2

stupeň / phase:
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)
Z05749

zpracovatel: / planning:
ALTRON, a.s.
Novodvorská 994/138
142 21 Praha 4

hlavní inženýr projektu: / project manager:
Jaroslav Krejčí

zpracovatel části: / discipline planning:
ALTRON, a.s.
Novodvorská 994/138
142 21 Praha 4

odpovědný projektant části: / planned:
Vladimír Mityska

vypracoval: / drawn:
Ing. Jiří Cetkovský

kontroloval: / checked by:
Jaroslav Krejčí

název části: / discipline title:
Silnoproudá elektrotechnika

část: / discipline:
D.1.4.4

formát: / size: A1
počet listů: / sheets: 1 list
datum: / date: 05/2024
měřítko: / scale: 1:40
revize: / revision: R1

název objektu: / object name:
Změna využití stávajícího objektu garáží na serverovnu
parc.č. 404/19, k.ú. Libeň, obec Praha

objekt: / object:

číslo paré

název přílohy: / title:
Kabelové trasy NN - 1.NP

číslo výkresu: / drawing number:
D.1.4.4-101

A1/8A4, 594x841 P