

## Rozpis datových bodů stanice

*Plynová kotelná Myslíkova 7*

Univerzální vstupy				Digitální vstupy
1.	Tlak topné vody	0-10 V	0 ÷ +6 bar	Porucha kotlů
2.	Teplota topné vody	NTC 10kΩ	0 ÷ +120 °C	
3.	Termostat TUV	DI	0-1	
4.	Zaplavení	DI	0-1	Total Stop
5.	Teplota prostor	NTC 1kΩ	-30 ÷ +60 °C	Kvitace poruchy
6.				
7.	Únik CO II°			
8.	Únik CH4 II°			
				Digitální výstupy
1.				Porucha kotelny
2.				Havárie kotelny
3.				Houkačka
4.				Signalizace poruchy
5.				Ventil plynu
6.				Ventil dopouštění