



TABULKA PLOCH

č.m.	popis místnosti	plocha [m2]	teplota v místnosti
M401	Schodiště	17,5	15°C
M402	Chodba	33,4	15°C
M403	Kancelář	22,3	20°C
M404	Kancelář	34,1	20°C
M405	Kuchyňka	3,1	—
M406	Kancelář	18,8	20°C
M407	Kancelář	19,0	20°C
M408	Kancelář	19,1	20°C
M409	Kancelář	20,4	20°C
M410	Kancelář	17,3	20°C
M411	Kancelář—diagn.	20,4	20°C
M412	Výtah	2,6	—
M413	Chodba	6,1	15°C
M414a	Sprcha — před.	1,4	24°C
M414b	Sprcha	1,6	24°C
M415	Strojovna VZT	15,2	10°C
M416	Úklid. komora	5,3	—
M417a	WC muži — před.	1,3	15°C
M417b	WC muži — kab.	1,3	15°C
M418a	WC ženy — před.	1,3	15°C
M418b	WC ženy — kab.	1,3	15°C

poznámky:

- tělesa Korado Radik VK jsou vybavena termostatickými vložkami (Heimeier VHV 4333) se stupnicí 1–6, po sejmutí termostatické hlavice se nastaví na předepsaný stupeň
- tělesa Korado Radik Klasik jsou připojena termostatickými ventily Heimeier V–exakt se stupnicí 1–6, po sejmutí termostatické hlavice se nastaví na předepsaný stupeň
- pro nastavení vložky či ventilu je nutný speciální klíč, například Heimeier 3501–02.142
- potrubí otopné soustavy je vedeno výhradně skrytě ve stavebních konstrukcích. Zakreslené potrubí vychází z dokumentace pro provedení stavby a skutečné vedení potrubí, především svislého, se může oproti skutečným trasám lišit.



ardeo, s.r.o.		ičo: 03881571, dič: CZ03881571		www.ardeo.cz	
projekty a realizace vytápění a zdrojů tepla		Jeremenkova 763/88, Praha 4 - Podolí, 140 00		info@ardeo.cz	
Ing. Štěpán Vinař		ardeo, s.r.o.		V413	DPS
odpovědný projektant		projektant		zakázka	stupeň
stavebník		Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta		3/2024	
		Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1		datum	
akce		Modernizace plynové kotelny pro objekt Pedagogické fakulty UK		2 × A4	
		Myslíkova 7, 116 39 Praha 1		formát	
				1 : 100	
				měřítko	
objekt		vyvážení otopné soustavy		paré	
obsah		půdorys 4. patra (5. NP)		07	
				číslo výkresu	