





Rozváděč rmo1 doplnit ve vývodovém poli pojistkovým odpínačem 160/00/3E, pojistky 125A.

Rozváděč R-JIH-1 připojit na stávající uzemnění objektu.



Tento výkres je duševním majetkem firmy KASTT spol.s r.o.  
Použití může být jen se souhlasem nebo písemně  
daných touto firmou.  
Zneužití bude stíháno soudně.

vedoucí projektant profese	ing. Josef Chrpa	 spol. s r.o.	<b>PROJEKTY, KOMPLETACE A SERVIS VZDUCHOTECHNIKY, KLIMATIZACE, CHLAZENÍ, MĚŘENÍ A REGULACE</b> Office: Hradec Králové 500 03 Jižní 870 Tel.: 495 404 011 Fax.: 495 408 544 e-mail: info@kastt.cz http://www.kastt.cz	
vypracoval	ing. Josef Chrpa			
projektant stavební části	ing. Jiří HÁJEK			
investor	UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA			
místo	HRADEC KRÁLOVÉ 500 05 HEYROVSKÉHO 1203			
název akce:		 A subsidiary of 	číslo zakázky: 1897/5/013	
REVITALIZACE INFRASTRUKTURY NA			druh projektu: DPS	
FARMACEUTICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY V HK			datum: 03 / 2013	
P.A NOVÁ POSLUCHÁRNA			formát: 1 A4	
profese:	P.A.3.7 - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY		měřítko: -	
název výkresu:		č.paré	č.výkresu	P.A.3.7.2
SCHEMA				