ŘEZ 10-10



LEGENDA:

- RUČNÍ REGULAČNÍ KLAPKA
- POŽÁRNÍ KLAPKA RUČNÍ, TEPLOTNÍ S KONCOVÝM SPÍNAČEM "ZAVŘENO"
- POTRUBNÍ FILTR
- POTRUBNÍ KLAPKA
- POTRUBNÍ VENTILÁTOR
- 50 / ø125 — MNOŽSTVÍ VZDUCHU [$m^3.h^{-1}$] DIMENZE [mm]
- ODPOROVÝ PARNÍ VYVÍJEČ OSADIT NA OCEL. KONSTRUKCI 600mm NAD PODLAHOU
- KULISOVÝ TLUMIČ HLUKU
- PI — POŽÁRNÍ IZOLACE 40mm / 45min
- TEPELNĚ HLUKOVÁ IZOLACE

- POTRUBÍ U ZAŘÍZENÍ 9b; 9c; 11 a 12 OD POŽÁŘNÍ KLAPKY IZOLOVAT POŽÁRNÍ IZOLACÍ K POŽÁRNÍMU PŘEDĚLU (PODLAHA) PLATÍ I PRO STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ VÝŠE VYPSANÝCH ZAŘÍZENÍ
- JEDNOTKY BUDOU TRANSPORTOVÁNY PO JEDNOTLIVÝCH KOMORÁCH A S DĚLENÝM REKUPERÁTOREM





vedoucí projektant profese	ing. Lenka HUŠKOVÁ	KASTT spol. s r.o.	PROJEKTY, KOMPLETACE A SERVIS VZDUCHOTECHNIKY, KLIMATIZACE, CHLAZENÍ, MĚŘENÍ A REGULACE. Office: Hradec Králové 500 03 Jižní 670 Tel.: 495 404 011 Fax.: 495 406 544 e-mail: info@kastt.cz http://www.kastt.cz
vypracoval	Petr MARTINOVSKÝ		
projektant stavební části	ing. Jiří HÁJEK		
investor	UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA		A subsidiary of VINCI
místo	HRADEC KRÁLOVÉ 500 05 HEYROVSKÉHO 1203		
název akce:	REVITALIZACE INFRASTRUKTURY NA FARMACEUTICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY V HK SEVERNÍ BUDOVA "B"	číslo zakázky:	1897/5/013
		druh projektu:	DPS
		datum:	03 / 2013
		formát:	8 A4
profese:	S.A.3.3 - ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY	měřítko:	1:50
název výkresu:	PŮDORYS 6.NP, ŘEZY (A)	č.paré	č.výkresu S.A.3.3.6

Tento výkres je duševním majetkem firmy KASTT spol.s r.o.
Použití může být jen se souhlasem nebo podle příkazů
daných touto firmou.
Zneužití bude stíháno soudně.

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz