



Rozváděč rmo1 doplnit ve vývodovém poli
pojistkovým odpínačem 160/00/3E, pojistky 125A.
Rozváděč R-JIH-1 připojit na stávající uzemnění objektu.



Tento výkres je duševním majetkem firmy KASTT spol. s r.o.
Použití může být jen se souhlasem nebo příkazem
daných touto firmou.
Zneužití bude stíháno soudně.

vedoucí projektant profese	ing. Josef Chrpa	 KASTT spol. s r.o.	PROJEKTY, KOMPLETACE A SERVIS VZDUCHOTECHNIKY, KLIMATIZACE, CHLAZENÍ, MĚŘENÍ A REGULACE Office: Hradec Králové 500 03 Jižní 870 Tel.: 495 404 011 Fax: 495 406 544 e-mail: info@kastt.cz http://www.kastt.cz	
vypracoval	ing. Josef Chrpa			
projektant stavební části	ing. Jiří HÁJEK			
investor	UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA			
místo	HRADEC KRÁLOVÉ 500 05 HEYROVSKÉHO 1203			
název akce:		číslo zakázky:		1897/5/013
REVITALIZACE INFRASTRUKTURY NA		druh projektu:		DPS
FARMACEUTICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY V HK		datum:		03 / 2013
JIŽNÍ BUDOVA		formát:		1 A4
profese: J.A.3.7 - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY		měřítka:		-
název výkresu:		č.paré	č.výkresu	
SCHEMA			J.A.3.7.2	