



vedoucí projektant profese	ing. Lenka HUŠKOVÁ	 spol. s r.o.  A subsidiary of 		PROJEKTY, KOMPLETACE A SERVIS VZDUCHOTECHNIKY, KLIMATIZACE, CHLAZENÍ, MĚŘENÍ A REGULACE Office: Hradec Králové 500 03 Jižní 870 Tel.: 495 404 011 Fax.: 495 406 544 e-mail: info@kastt.cz http://www.kastt.cz	
vypracoval	Petr MARTINOVSKÝ				
projektant stavební části	ing. arch. Miroslav HORSKÝ				
investor	UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA				
místo	HRADEC KRÁLOVÉ 500 05 HEYROVSKÉHO 1203				
název akce:		číslo zakázky:		1897/5/013	
REVITALIZACE INFRASTRUKTURY NA FARMACEUTICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY V HK SPOJOVACÍ HALA SE VSTUPEM A SOCIÁLNÍM ZAŘÍZENÍM		druh projektu:		DPS	
		datum:		03 / 2013	
		formát:		2 A4	
profese:	K.A.3.3 - ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY	měřítka:			
název výkresu:		č.paré		č.výkresu	
TABULKA VRV				K.A.3.3.5	

TABULKA ZAŘÍZENÍ - VÝKONY "VRV"

Pozice	m.č.	Popis místnosti	Cirk.dochl.	ZTI	El.přív.	Poznámka	Napájení	Ovládaní
			/kW/	odvod kond.	kW/ A/ napětí			

Cirkulační chlazení - VRV zař.č.33

Spojovací hala

33.1	střecha		42,1		13/31,5/400	venkovní	EL	MaR

Spojovací hala

33.2.1		spojovací hala	4,4	ano	0,089/0,8/230	vnitřní kazetová	EL	centrální ovladač
33.2.1		spojovací hala	4,4	ano	0,089/0,8/230	vnitřní kazetová	EL	centrální ovladač
33.2.2		spojovací hala	4,4	ano	0,089/0,8/230	vnitřní kazetová	EL	centrální ovladač
33.2.3		spojovací hala	4,4	ano	0,089/0,8/230	vnitřní kazetová	EL	centrální ovladač
33.2.4		spojovací hala	4,4	ano	0,089/0,8/230	vnitřní kazetová	EL	centrální ovladač
33.2.5		spojovací hala	4,4	ano	0,089/0,8/230	vnitřní kazetová	EL	centrální ovladač
33.2.6		spojovací hala	4,4	ano	0,089/0,8/230	vnitřní kazetová	EL	centrální ovladač
33.2.7		spojovací hala	4,4	ano	0,089/0,8/230	vnitřní kazetová	EL	centrální ovladač
33.2.8		spojovací hala	4,4	ano	0,089/0,8/230	vnitřní kazetová	EL	centrální ovladač
33.2.9		spojovací hala	4,4	ano	0,089/0,8/230	vnitřní kazetová	EL	centrální ovladač
33.2.10		spojovací hala	4,4	ano	0,089/0,8/230	vnitřní kazetová	EL	centrální ovladač