

RS1 - RELÉOVÁ SKŘÍŇ, MAY 918 (viz E. C-106a)
(Ek výstup, kontakt max. 30V DC / 0,3A, max. 2A na celý modul)
VSTUP 1 - ODBLOKOVÁNÍ EL. ZÁMKŮ DVEŘÍ (+ VÝPADEK 24V) - ZDROJ NZ
VSTUP 2 - ODBLOKOVÁNÍ EL. ZÁMKŮ DVEŘÍ (+ VÝPADEK 24V) - ZDROJ NZ
VSTUP 3 - + rozvaděč Mp8 (výpadek 27.15) - VÝPNUTÍ VZT
VSTUP 4 - ODBLOKOVÁNÍ EL. ZÁMKŮ DVEŘÍ (+ VÝPADEK 24V) - ZDROJ NZ
VSTUP 5 - ODBLOKOVÁNÍ EL. ZÁMKŮ DVEŘÍ (+ VÝPADEK 24V) - ZDROJ NZ
VSTUP 6 - ODBLOKOVÁNÍ EL. ZÁMKŮ DVEŘÍ (+ VÝPADEK 24V) - ZDROJ NZ
VSTUP 7 - REZERVA
VSTUP 8 - REZERVA

RS2 - STAVAJÍCÍ RELÉOVÁ SKŘÍŇ, MAY 907 (viz E. B-011)
VSTUP X - VYPNUTÍ VZT

RS3 - RELÉOVÁ SKŘÍŇ, MAY 918 (viz E. B-011)
(Ek výstup, kontakt max. 30V DC / 0,3A, max. 2A na celý modul)
VSTUP 1 - axis 1
VSTUP 2 - + rozvaděč Mp8 (výpadek 27.17) - VYPNUTÍ VZT
VSTUP 3 - + rozvaděč Mp8 (výpadek 27.15) - VYPNUTÍ VZT
VSTUP 4 - + rozvaděč Mp8 (výpadek 27.16) - VYPNUTÍ VZT
VSTUP 5 - 5.patro MR
VSTUP 6 - 4.patro MR
VSTUP 7 - VZT EL.pomoc
VSTUP 8 - VZT EL.pomoc

na lince trezorova adresa 125 - 128

RS3 - RELÉOVÁ SKŘÍŇ, MAY 918 (viz E. D-123)
(Ek výstup, kontakt max. 30V DC / 0,3A, max. 2A na celý modul)
VSTUP 1 - + rozvaděč Mp8 (výpadek 27.15) - VYPNUTÍ VZT
VSTUP 2 - + rozvaděč Mp8 (výpadek 27.16) - VYPNUTÍ VZT
VSTUP 3 - ODBLOKOVÁNÍ EL. ZÁMKŮ DVEŘÍ (+ VÝPADEK 24V) - ZDROJ NZ
VSTUP 4 - ODBLOKOVÁNÍ EL. ZÁMKŮ DVEŘÍ (+ VÝPADEK 24V) - ZDROJ NZ
VSTUP 5 - ODBLOKOVÁNÍ POMOCÉ DVEŘE V 1NP TRAKT D
VSTUP 6 - ODBLOKOVÁNÍ EL. ZÁMKŮ DVEŘÍ (+ VÝPADEK 24V) - TRAKT D
VSTUP 7 - REZERVA
VSTUP 8 - REZERVA

RS4 - RELÉOVÁ SKŘÍŇ, MAY 918 (viz E. D-125)
(Ek výstup, kontakt max. 30V DC / 0,3A, max. 2A na celý modul)
VSTUP 1 - + rozvaděč Mp8 (výpadek 27.15) - VYPNUTÍ VZT
VSTUP 2 - + rozvaděč Mp8 (výpadek 27.16) - VYPNUTÍ VZT
VSTUP 3 - ODBLOKOVÁNÍ EL. ZÁMKŮ DVEŘÍ (+ VÝPADEK 24V) - ZDROJ NZ
VSTUP 4 - REZERVA
VSTUP 5 - REZERVA
VSTUP 6 - REZERVA
VSTUP 7 - REZERVA
VSTUP 8 - REZERVA

RS5 - RELÉOVÁ SKŘÍŇ, MAY 918 (viz E. B-011)
(Ek výstup, kontakt max. 30V DC / 0,3A, max. 2A na celý modul)
VSTUP 1 - ODBLOKOVÁNÍ EL. ZÁMKŮ DVEŘÍ (+ VÝPADEK 24V) - ZDROJ NZ
VSTUP 2 - REZERVA
VSTUP 3 - REZERVA
VSTUP 4 - REZERVA
VSTUP 5 - REZERVA
VSTUP 6 - REZERVA
VSTUP 7 - REZERVA
VSTUP 8 - REZERVA

ADRESA 1-001 - VSTUPNÍ PRVEK JEDNONÁSOBNÝ MHG 941 (viz E. B-011)
(Ek výstup, optoizolovaný / napěťový)
VSTUP 1 - MP2 PRO MAR pojistka

ADRESA 1-088 + 1-091 - VSTUPNÍ PRVEK ČTYŘNÁSOBNÝ MHG 943 (viz E. D-017)
(Ek výstup, optoizolovaný / napěťový)
VSTUP 1 - PROFESE MaR - STAV POŽÁRNÍCH KLAPEK (nouzový) (21c)
VSTUP 2 - PROFESE MaR - KOUŘOVÉ ČIDLO V SACÍM POTRUBÍ VZT (nouzový) (21d)
VSTUP 3 - REZERVA
VSTUP 4 - REZERVA

ADRESA 1-111 - VSTUPNÍ PRVEK ČTYŘNÁSOBNÝ MHG 943 (viz E. D-025)
(Ek výstup, optoizolovaný / napěťový)
VSTUP 1 - PROFESE MaR - STAV POŽÁRNÍCH KLAPEK (nouzový) (21b)
VSTUP 2 - PROFESE MaR - KOUŘOVÉ ČIDLO V SACÍM POTRUBÍ VZT (nouzový) (21c)
VSTUP 3 - REZERVA
VSTUP 4 - REZERVA

ADRESA 1-127 - VSTUPNÍ PRVEK S IZOLÁTOREM MHG 942 (viz E. C-106a)
(Ek výstup, optoizolovaný / napěťový)
VSTUP 1 - PROFESE EPS - PORUCHA POMOCNÉHO NAPĚJECÍHO ZDROJE (PAZ)

ADRESA 1-003 - VSTUPNÍ PRVEK S IZOLÁTOREM MHG 942 (viz E. D-123)
(Ek výstup, optoizolovaný / napěťový)
VSTUP 1 - PROFESE EPS - PORUCHA POMOCNÉHO NAPĚJECÍHO ZDROJE (PAZ)

ADRESA 1-122 - VSTUPNÍ PRVEK S IZOLÁTOREM MHG 942 (viz E. D-025)
(Ek výstup, optoizolovaný / napěťový)
VSTUP 1 - PROFESE EPS - PORUCHA POMOCNÉHO NAPĚJECÍHO ZDROJE (PAZ)

ADRESA 2-038 + 2-039 - VSTUPNÍ PRVEK ČTYŘNÁSOBNÝ MHG 943 (viz E. C-013)
(Ek výstup, optoizolovaný / napěťový)
VSTUP 1 - + rozvaděč Mp8 - STAV POŽÁRNÍCH KLAPEK (nouzový) (21c)
VSTUP 2 - + rozvaděč Mp8 - KOUŘOVÉ ČIDLO V SACÍM POTRUBÍ VZT (nouzový) (21d)
VSTUP 3 - REZERVA
VSTUP 4 - REZERVA

ADRESA 2-119 - VSTUPNÍ PRVEK ČTYŘNÁSOBNÝ MHG 943 (viz E. D-119)
(Ek výstup, optoizolovaný / napěťový)
VSTUP 1 - + rozvaděč Mp8 - STAV POŽÁRNÍCH KLAPEK (nouzový) (21b)
VSTUP 2 - + rozvaděč Mp8 - KOUŘOVÉ ČIDLO V SACÍM POTRUBÍ VZT (nouzový) (21d)
VSTUP 3 - REZERVA
VSTUP 4 - REZERVA

NAVRHL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	STEABU s.r.o.
Radek Pustějovek		ING. J. ŠARPUN	STAVEBNÍ PROJEKCE
			Zbel 870, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ CZ
KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ	MĚ HRADEC KRÁLOVÉ		tel.: 495 518 111, fax: 495 518 100
INVESTOR	LÉKAŘSKÁ FAKULTA UK v Hradci Králové, Šimkova 870, 50038 H. Kr.		tel.: 606786946, fax: 495405804
STAVBA	SIMULAČNÍ CENTRUM LF HK	DATUM	DUBEN 2018
		STUPEŇ	DPS
OBJEKT	OBJEKT LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY, Šimkova 870, 500 38 Hradec Králové	ZAK.Č.	41166
		PODÍL A4	MĚŘÍTKO
		10	1:100
OBSAH VÝKR.	SLABOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE, EPS BLOKOVÉ SCHÉMA - ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE	ČÍSLO VÝKR.	D.1.4.SLB.3