Schema rozvaděče RP1

Rozvaděč RP bude vestavěn do nástěnné skříně Hensel KV1512,
1x12 modolů, IP54.





Rozvody v dotčených místnostech laboratoří uložit v elektroinstalačních lištách LHD 40x20.
Vývod 1-CXKH-R J 5x4 mm2 bude připojen v rozvaděči RM6/B na vestavěný jistič LTN 25B/3.

stebau

NAVRHL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
VÁCLAV SHÁNĚL	VÁCLAV SHÁNĚL	ING. J. ŠAROUN
KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ	MÚ HRADEC KRÁLOVÉ	

STEBAU s.r.o.
středisko projekce
Jižní 870, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ CZ
e-mail: stebau.projekce@hsc.cz
tel.: 606796946, fax.: 495408904

INVESTOR	LÉKAŘSKÁ FAKULTA UK v Hradci Králové, Šimkova 870, 50038 H. Král.	DATUM	DUBEN 2018
STAVBA	SIMULAČNÍ CENTRUM LF HK	STUPEŇ	DPS
		ZAK.Č.	41166
OBJEKT	OBJEKT LÉKAŘSKÉ FAKULTY UK v Hradci Králové, Šimkova 870, 500 38 Hradec Králové	POČET A4 8A4	MĚŘÍTKO 1 : 50
OBSAH VÝKR.	Silnoproudá elektrotechnika Náhradní připojení spotřebičů laboratoří tkáňových kultur	Č.VÝKR.	D.1.4. EL9