



Vývody SLP se připojí na společnou fázi L1!

Rozvodnice R1/A je tvořena zapuštěnou skříní Eaton BF-U-5/120, nika 870x496, hl. 140mm, krytí rozvodnice IP30.  
Hlavní přívod a ostatní vývody budou provedeny vrchem.

Proudová soustava 3 +PEN, AC, 50Hz, 400V/TN-C-S

NAVRHL		VYPRACOVAL		KONTROLOVAL	
VACLAV SHANĚL		VACLAV SHANĚL		ING. J. ŠAROUN	
KRAJ KRALOVÉHRADECKÝ		MÚ HRADEC KRALOVÉ		STEBAU s.r.o. středisko projekce Jižní 870, 500 03 HRADEC KRALOVÉ CZ e-mail: stebau.projekce@isc.cz tel.: 606/96946, fax.: 495408904	
INVESTOR		LÉKAŘSKÁ FAKULTA UK v Hradci Králové, Šimkova 870, 50038 H. Král.		DATUM DUBEN 2018	
STAVBA		SIMULAČNÍ CENTRUM LF HK		STUPEŇ DPS	
OBJEKT		OBJEKT LÉKAŘSKÉ FAKULTY UK v Hradci Králové, Šimkova 870, 500 38 Hradec Králové		ZAK.Č. 41166	
OBSAH VÝKR.		Sílnoproudá elektrotechnika Schema rozvodnice R1/A		POČET A4 MĚŘITKO 2	
				Č.VÝKR. D.1.4. EL4	

