

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA
301	hala	228 m2
302	schodiště	19 m2
303	přednáškový sál	172 m2
304	odborná učebna 5	39 m2
305	odborná učebna 6	39 m2
306	odborná učebna 7	58 m2
307	odborná učebna 8	30 m2
308	předsíň WC muži	7 m2
309	WC muži	10 m2
310	WC invalidů	4 m2
311	předsíň WC ženy	7 m2
312	WC ženy	11 m2
313	hygienická kabina	3 m2
314	úklidová komora	3 m2
315	technická místnost	3 m2
316	technická místnost	9 m2
317	technická místnost	5 m2
318	výtahová šachta	4 m2
319	výtahová šachta	4 m2
	CELKEM	497 m2

LEGENDA ZNAČEK PO :

- Hranice požárního úseku
- CHÚC B — Chráněná úniková cesta typu B
- PÚ N 11/4N II.SPB — Požární úsek v 1.NP až 4.NP s pořad. číslem 11, stupeň požární bezpečnosti II
- IŠ II.SPB — Požární úsek instalační šachty, stupeň požární bezpečnosti II
- Prostor střežený samočinnými hlásiči požáru
- Nouzové osvětlení
- Domácí rozhlas s nuceným poslechem
- Hadicový systém D25, hadice 30 m
- Směr úniku
- Únikový východ
- REI 60 DP1 — Nejnižší požadovaná požární odolnost vodorovné konstrukce pro mezní stavy R, E, I 60 minut, druh konstrukce DP1
- REIW 60 DP1 — Nejnižší požadovaná požární odolnost svislé konstrukce pro mezní stavy R, E, I, W 60 minut, druh konstrukce DP1
- ① EW 30 DP3+C — Požární uzávěr omezující šíření tepla s 30–ti min. odolností, druh konstrukce DP3, samozavírač
- ② EI 30 DP3-Sm+C — Požární uzávěr bránící šíření tepla s 30–ti min. odolností, druh konstrukce DP3, kouřotěsný, samozavírač
- ③ EW 15 DP1 — Požární uzávěr omezující šíření tepla s 15–ti min. odolností, druh konstrukce DP1
- ④ EW 30 DP1+C — Požární uzávěr omezující šíření tepla s 30–ti min. odolností, druh konstrukce DP1, samozavírač
- ⑤ EW 45 DP1+C — Požární uzávěr omezující šíření tepla s 45–ti min. odolností, druh konstrukce DP1, samozavírač
- ⑥ EW 60 DP1+C — Požární uzávěr omezující šíření tepla s 60–ti min. odolností, druh konstrukce DP1, samozavírač

OBJEDNATEL :

2. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze,
V úvalu 84,
PRAHA 5

VEDOUCÍ PROJEKTANT	ING. JAN LAMPA	
ZODP. PROJEKTANT	ING. MARTIN TŘASKOŠ	
VYPRACOVAL	ING. LUBOMÍR HRADIL	
KONTROLOVAL	ING. JAN LAMPA	
KRAJ : PRAHA	STAV. ÚŘAD : PRAHA	

KANIA
KANIA a.s., Špálova 80/9, 702 00 Ostrava
tel : 596 243 487
e-mail : info@kania-ostrava.cz

NÁZEV AKCE :

DOBUDOVÁNÍ VÝUKOVÝCH PROSTOR TEORETICKÝCH A PREKLINICKÝCH ÚSTAVŮ

STUPEŇ	DÚR+DSP
DATUM	05/2017
FORMÁT/POČET STR.	A4/2
MĚŘÍTKO	1:200

NÁZEV OBJEKTU : SO 01 - VSTUPNÍ OBJEKT

Č. ZAK.	17010	ČÍSLO SOUPRAVY	
SOUBOR	DWG		

NÁZEV PŘÍLOHY :

PBŘ - PŮDORYS 3.NP

Č. PŘÍLOHY : 17010-DSP-D-1.3-5