

LEGENDA

PKK 140x70p.dk.v.	Parapetní Kabelový Kanál – V x Š mm Kú–Bílá,o/Dek,n/Merez,p/Plast., z/Zlivěs, dk/přepážka kov,v/Víko
	rozvaděč
	spínač 1.5 IP20 pokozapuštěný
4	prostor s dopňujícím pospojováním
	spotřebič –vývod 1x230V na svorkách na zařízení
	svítidlo LED podhledové IP65 4x14W –
	zásuvka 16A/230V IP20 pokozap. s přepěťovou ochr., v parapetním kanále v provedení modul 45
	zásuvka 16A/230V IP20 pokozapuštěná, v parapetním kanále v provedení modul 45
6	bod pracovního pospojování
	Zás. datová 2xRJ 45 Cat. 6a FTP
	Světelné obvody / okruhy 1,5mm – pokud není uvedeno jinak
	Zásuvkové obvody / okruhy 3x2,5mm – pokud není uvedeno jinak
6 HOP	bod ochranného pospojování – ekvipotenciální svorkovnice
	svítidlo Nouzové 1x8W s Piktogramem

ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA	Ved. projektant: Ing.arch. Jiří OPL	Zodp. projektant: Ing. Miroslav KOŠUT	Vypracoval: Ing. Miroslav KOŠUT
IČO: 25229869	Investor: Univerzita Karlova v Praze LF v Plzni, Husova 3 Plzeň		Číslo paré:
	Místo stavby: Alej Svobody 1655/76 Plzeň 323 00		
Akce:	BIOMEDICÍNSKÉ CENTRUM Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni SO 01 - objekt experimentálních laboratoří I	Formát – A4 4xA4	Stupeň DPS
Část:	ELEKTROINSTALACE - úpravy m.č. 01.1.03	Datum 4/2017	Číslo zakázky 2017031
Název přílohy:	SVĚTELNÉ OBVODY a KLIMATIZACE	Měřítko 1 : 50	Č. výkresu 01.3

LEGENDA

PKK 140x70p.dk.v.	Parapetní Kabelový Kanál – V x Š mm Kú–Bílá,o/Dek,n/Merez,p/Plast., z/Zlivěs, dk/přepážka kov,v/Víko
	rozvaděč
	spínač 1.5 IP20 pokozapuštěný
4	prostor s dopňujícím pospojováním
	spotřebič –vývod 1x230V na svorkách na zařízení
	svítidlo LED podhledové IP65 4x14W –
	zásuvka 16A/230V IP20 pokozap. s přepěťovou ochr., v parapetním kanále v provedení modul 45
	zásuvka 16A/230V IP20 pokozapuštěná, v parapetním kanále v provedení modul 45
6	bod pracovního pospojování
	Zás. datová 2xRJ 45 Cat. 6a FTP
	Světelné obvody / okruhy 1,5mm – pokud není uvedeno jinak
	Zásuvkové obvody / okruhy 3x2,5mm – pokud není uvedeno jinak
6 HOP	bod ochranného pospojování – ekvipotenciální svorkovnice
	svítidlo Nouzové 1x8W s Piktogramem



ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA	Ved. projektant: Ing.arch. Jiří OPL	Zodp. projektant: Ing. Miroslav KOŠUT	Vypracoval: Ing. Miroslav KOŠUT
IČO: 25229869	Investor: Univerzita Karlova v Praze LF v Plzni, Husova 3 Plzeň		Číslo paré:
	Místo stavby: Alej Svobody 1655/76 Plzeň 323 00		
Akce:	BIOMEDICÍNSKÉ CENTRUM Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni SO 01 - objekt experimentálních laboratoří I	Formát – A4 4xA4	Stupeň DPS
Část:	ELEKTROINSTALACE - úpravy m.č. 01.1.03	Datum 4/2017	Číslo zakázky 2017031
Název přílohy:	DATOVÉ ROZVODY	Měřítko 1 : 50	Č. výkresu 01.4