




OZN.MISTNOSTI	NAZEV MISTNOSTI	VYMERA M2
0.01	chodba	18,6
0.02	sklad	10,4
0.03	sklad	1,8
0.04	chodba	36,5
0.05	kuchyňka	14,0
0.06	sklad	10,9
0.07	prádelna	23,5
0.08	sklad	44,9
0.09	sklad	26,3
0.10	chodba	8,1
0.11	sklad	4,9
0.12	chodba	12,5
0.13	sklad	42,2
0.14	kotelna	14,6
0.15	schodiště	3,4
0.16	kotelna	67,3
0.17	sklad	28,3
0.18	rozvodna	8,1
0.19	chodba	60,1
0.20	kuchyňka	9,8
0.21	wc	5,7
0.22	prádelna	19,5
0.23	sklad	10,0
0.24	sklad	12,2
0.25	sklad	3,7
0.26	sklad	3,7
0.27	sklad	26,1
0.28	sklad	30,9
0.29	zádveří	1,6
0.30	předsíň	2,5
0.31	kryt	25,1
0.32	strojovna VZT	8,2
0.33	kryt	21,8
0.34	kryt	21,8
0.35	únik.chodba	7,7
0.36	kryt	25,1
0.37	předsíň	2,7
0.38	wc	8,1
0.39	sklad	9,4
Celkem		691,7

Poznámka:

Stávající radiátorové armatury budou demontovány a nahrazeny armaturami novými. Na tělesech budou osazeny radiátorové ventily s integrovaným regulátorem diferenčního tlaku a průtoku a uzavíracím a regulačním šroubením. Tam kde jsou stávající armatury otočeny nahoru, budou použity ventily v úhlovém provedení. Ventily budou osazeny termostatickými hlavicemi do veřejných prostor. Detail kotelny viz. samostatný výkres. V prostoru suterénu budou vyměněny stávající viditelné stoupačkové armatury za kulové kohouty. V místnosti 0.13 budou stávající konvektory demontovány a nahrazeny deskovými tělesy. Přípojky nutno upravit převážením. Detail kotelny viz. výkres č. 11.

paré číslo



ARCHITEKT				VED.PROJEKTANT				ZOD.PROJEKTANT				SPOLUPRÁCE				AKVATERM PROJEKT s.r.o. <small>IČ: 26 76 24 04, DIČ: CZ26 76 24 04 Karta Křižka 884, Praha 9, 190 14 Tel.: 226 804 129, 603 260 644</small>			
				Jiří Prágr				Jiří Prágr				Jiří Prágr							
INVESTOR UK – ÚJOP, Vratislavova 10/29, Praha 2																			
AKCE Výměna zdroje tepla a osazení TRV																			
Koleje ÚJOP, Jana Opletala 1065, Poděbrady																			
VÝKRES Půdorys 1.PP																ČÍSLO ZAKÁZKY 17-8-1160			
																STUPEŇ DPS – DVZ			
																DATUM 05/2017			
																MĚŘÍTKO 1 : 100			
																FORMÁT 8 x A4			
																ČÍSLO 6			

SUBDODAVATEL	ČÁSTI DOKUMENTACE	
PROFESE	Ústřední vytápění	
ČÍSLO ZAKÁZKY		
VYPRACOVAL		

PROJEKT JE DUŠEVNÍM MAJETKEM AKVATERM PROJEKT s.r.o., A NESMÍ BÝT POUŽÍVÁN ANI ROZŠÍŘOVÁN BEZ JEJÍHO SOUHLASU