





OZN.MISTNOSTI	NAZEV MISTNOSTI	VYMERA M2
4.01	mezipodesta	10,5
4.02	schodiště	7,2
4.03	chodba	15,5
4.04	sklad	1,8
4.05	pokoj	22,0
4.06	chodba	61,3
4.07	umývárna	13,8
4.08	wc	14,4
4.09	pokoj	15,1
4.10	pokoj	15,1
4.11	pokoj	15,1
4.12	pokoj	15,1
4.13	pokoj	15,1
4.14	pokoj	15,1
4.15	schodiště	4,0
4.16	mezipodesta	4,1
4.17	pokoj	15,1
4.18	pokoj	15,1
4.19	pokoj	15,1
4.20	pokoj	15,1
4.21	pokoj	15,1
4.22	pokoj	12,5
4.23	pokoj	15,1
4.24	pokoj	15,2
4.25	chodba	66,3
4.26	wc	15,2
4.27	umývárna	13,0
4.28	pokoj	15,1
4.29	pokoj	15,1
4.30	pokoj	15,1
4.31	pokoj	15,1
4.32	pokoj	15,1
4.33	pokoj	15,4
4.34	lodžie	3,8
4.35	pokoj	15,4
4.36	pokoj	15,1
4.37	pokoj	15,1
4.38	pokoj	15,1
4.39	pokoj	15,1
4.40	pokoj	15,1
4.41	pokoj	15,1
4.42	pokoj	15,4
Celkem		673,1

Poznámka:

Stávající radiátorové armatury budou demontovány a nahrazeny armaturami novými. Na tělesech budou osazeny radiátorové ventily s integrovaným regulátorem diferenčního tlaku a průtoku a uzavíracím a regulačním šroubením. Tam kde jsou stávající armatury otočeny nahoru, budou použity ventily v úhlovém provedení. Ventily budou osazeny termostatickými hlaviciemi do veřejných prostor.

poré číslo



ARCHITEKT	VED.PROJEKTANT	ZOD.PROJEKTANT	SPOLUPRÁCE	AKVATERM PROJEKT s.r.o. IČ: 26 76 24 04, DIČ: CZ26 76 24 04 Karlo Krátký 984, Praha 9, 190 14 Tel.: 226 804 120, 603 260 644	
	Jiří Prágr	Jiří Prágr	Jiří Prágr		
INVESTOR UK – ÚJOP, Vratislavova 10/29, Praha 2				ČÍSLO ZAKÁZKY	17–8–1160
AKCE Výměna zdroje tepla a osazení TRV Koleje ÚJOP, Jana Opletala 1065, Poděbrady				STUPĚŇ	DPS – DVZ
VÝKRES Půdorys 4.NP				DATUM	05/2017
				MĚŘÍTKO 1 : 100	ČÍSLO
				FORMÁT 8 x A4	10

SUBDODAVATEL ČÁSTI DOKUMENTACE	
PROFESE Ústřední vytápění	
ČÍSLO ZAKÁZKY	
VYPRACOVAL	

PROJEKT JE DUŠEVNÍM MAJETKEM AKVATERM PROJEKT s.r.o., A NESMÍ BÝT POUŽÍVÁN ANI ROZŠÍŘOVÁN BEZ JEJÍHO SOUHLASU