

Seznam elektroinstalačního materiálu UK Hostivař 1.Etapa -6.NP A 7.NP		
SILNOPORUD		
Název	Mj	Počet;2
Dozbrojení stávajícího rozvaděče RH v 1.PP	ks	1
Podružný rozvaděče R6 a R7	ks	2
Axiální ventilátor koupelnový s casovým doběhem do 40W, 230V	ks	20
HOP	ks	1
ELEKTROMONTÁŽE		
KRABICE ACIDUR 21A /IP44	ks	2
KP 68	ks	361
KU 68-1903 /svorky / víčko	ks	180
Krabice KO 97/5 s vickem	ks	4
Trubka ochr. PVC 23	m	90
SVORKOVNICE KABICOVÁ WAGO		0
273-403 3x1,5-4mm2	ks	60
273-102 4x1-2,5mm2	ks	40
SPÍNAČ (BÍLÁ)		
Jednopolový.vypínač. (1) IP44	ks	6
Jednopolový.vypínač. (1)	ks	3
Seriový.vypínač. (5) IP44	ks	1
Seriový.vypínač. (5)	ks	40
Tlačítko s orientační doutnavkou	ks	37
ZÁSUVKA (BÍLÁ)		0
pod omítku '16A, 230V	ks	49
Zásuvka 230V, 16A do lišty, s pootočenými kolíčky o 90stupňů, bílá	ks	60
Zásuvka 230V, 16A do lišty, s pootočenými kolíčky o 90stupňů, např. šedá, s jemnou přepěťovou ochranou	ks	120
ZÁSUVKA DO VLHKA BÍLÁ	ks	65
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC		0
3CYA1,5	m	530
CY 4 mm2, volně	m	220
CY 16 mm2, volně	m	40
CYA 25 mm2, volně	m	82
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC		0
CYKY 2Ax1.5	m	40
CYKY 3Ax1.5	m	80
CYKY 3Cx1.5	m	160
CYKYLo 3Cx1.5	m	110
CYKY 3Cx2.5	m	420
CYKY 5Cx25	m	60
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH		
Do 2,5 mm2	ks	82
Do 25 mm2	ks	4
Parapetní kanál Al, tříkomorový, 170x70, komplet	m	50
Autonomní kouřové čidlo	ks	6
Upevňovací materiál podle potřeby, příchytky,		
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY		
Stavební přípomocné práce	hod	30
Revizní technik	hod	16
Spolupráce s reviz.technikem	hod	5
Podružný materiál		

SVÍTIDLA		
A1-34ks, A2-24ks, A3-1ks, A4-22ks, A5-21ks, A6-2ks, A7-3ks,N -12ks= 1hodina i při požáru		
Výpis materiálu neobsahuje		
Parapetní žlaby		
Slaboproud		
<p>Výpis materiálů a výrobků zahrnuje dodávku a montáž uvedené ve specifikaci, včetně dopravy na stavbu, vnitrostaveništní manipulace, povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých spojovacích prvků, těsnění, izolací, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla. Součástí díla je dodání potřebných atestů výrobků, provedení provozních zkoušek, včetně dodání protokolu, revizních zpráv a zaškolení obsluhy. Tyto práce jsou součástí dodávky a nebudou zvlášť hrazeny.</p>		
<p>Délky kabelů, úložného materiálu, kabelových žlabů, krytů, ohybů, konzole, šrouby, hmoždinky a ostatní pomocný a upevňovací materiál je nutno proměřit na místě před realizaci elektromontážních prací.</p>		