



± 0,000 = STÁVAJÍCÍ PODLAHA 1.NP			
revize		datum revize	
etapa			
1. etapa - 6. a 7.NP			
stavba			
Oprava prostor ubytovacího objektu UK ÚJOP, Studijní středisko Praha - Hostivař, budova č. 3, Weilova 1448/2c, 102 00, Praha 10 - Hostivař			
stavebník			
Univerzita Karlova v Praze - ÚJO Vratislavova 29/10, Praha 2 - Vyšehrad UK ÚJOP, Studijní středisko Praha - Hostivař Weilova 1144/2, 102 00, Praha 10 - Hostivař			
projektant			
projektant spec.části			
stupeň PD Projektová dokumentace pro provádění stavby v rozsahu pro zadání veřejné zakázky			DPS+ZV
spec. část D.3. Zařízení silnoproudé elektrotechniky a příprava pro slaboproud			razítko
zodp. projektant Marcela Pokorná			
vypracoval Marcela Pokorná			
obsah			
PŮDORYS 7.NP			
zakázkové číslo 215 - 01		název souboru	
měřítko 1:50	kopie	číslo	D.3.
datum 05/2018			

- LEGENDA:
- 1 - Zásuvka pro lednici, v=0,6m
 - 2 - Zásuvka pod horními skříňkami kuchyňské linky, v=0,05mm pod horními skříňkami kuch. linky
 - 3 - Zásuvka pro dvouvařič, v=0,4m
 - 4 - Vývod pro varnou desku, v=0,6m
 - 5 - Vývod pro digestoř, v=cca 1,5m, ponechat voný konec kabelu min 1,5m
 - 6 - Zásuvka pro varnou konev
 - 7 - Zásuvka pro MW, v=cca1,4m
 - 8 - Rezerva pro osazení tlačítka centralstop, propojit s rozvaděčem RH, ukončit v krabici v=cca 1,4m
 - 9 - Zásuvka nad dveřmi pro topný panel do 350V
 - 10 - Přívod pro napájení servrovny obv. 763 a ústředny kamerového systému obv. 765
 - 11 - Z ústředny kamerového systému
 - 12 - Místo pro WIFI, upřesní se po proměření signálu, napojí se ze servrovny v 7.NP