

Technický list změny (TLZ) č.:

001

Datum předložení TLZ:

29.03.2019

SoD: uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Ze dne: 19.02.2019

Stavba: UK - 2.LF Dostavba areálu Pízeňská 3. Etapa, EDS 133D 21E 000004 (LÉKAŘSKÁ TECHNOLOGIE)

id č. projektu: EDS 133D 21E 000004

Název změny: Změna počtu prvků a úprava jejich parametrů

Navrhovatel změny:

Zhotovitel: bamed s.r.o., Litvínovice 32, 370 01 Litvínovice

Popis a zdůvodnění změny:

S ohledem na upřesnění způsobu využití a provozu některých prostor související s výukou a výzkumem, byla provedena úprava počtu prvků lékařské technologie: odpočet 1ks elektrického zdvihacího vozíku, který je součástí položky S16 a odpočet 1ks pracovního stolu N02, dále byly parametry anatomické stoly N15 rozšířeny o zásuvky 230 V IP 55 nástěnné (2ks zásuvek na 1ks N15), včetně rozvodů ve stole a související konstrukční úpravy stolu.

Vyjádření projektanta:

Projektant části Laboratorní technologie souhlasí.

Přílohy:

T-06 Seznam vybavení po místnostech R1a - úprava počtu prvků - Lek. tech.
Oceněný výkaz výměr - úprava počtu prvků - Lék. Tech.

Časový dopad oproti původnímu řešení:		bez dopadu
		s dopadem:
Celkové odpočty:	Celkem:	0
		-142 020,00 Kč
Celkové připočty:	Celkem:	76 800,00 Kč
		-65 220,00 Kč
Cenový dopad:		

	Jméno	Vyjádření	Datum	Podpis/Razítko
Zhotovitel:	bamed s.r.o.	SOUHLASÍ	29.03.2019	bamed s.r.o. Litvínovice 32 370 01 Litvínovice
Autorský dozor:	Tomáš Václavík	SOUHLASÍ	29.03.2019	
Technický dozor investora:	Project Management Service s.r.o.	Souhlasím	29.03.2019	
Investor:	2. lékařská fakulta UK		27.5.2019	