



Zadání

Prostor	Kancelář 4.07	-
Délka	6150	mm
Šířka	4100	mm
Výška	3600	mm
Činitel odrazu stropu	0.70	-
Činitel odrazu stěn 1,2,3,4	0.50 0.50 0.50 0.50	-
Činitel odrazu podlahy	0.30	-
Činitel odrazu terénu	0.20	-
Čistota prostředí interieru	Čisté	-
Čistota prostředí exterieru	Čisté	-

Rozmístění výpočetních bodů

Místo zrkového úkolu	Místo zrkového úkolu 1			-
Souřadnice prvního bodu	575	550	850	mm
Rozteč bodů 1	1000	0	0	mm
Rozteč bodů 2	0	1000	0	mm
Počet ve směru rozteče 1,2	6	4		-

Rozmístění osvětlovacích otvorů

Soustava bočních otvorů 1	Soustava bočních otvorů 1			-
Počet skel otvoru	2			-
Druh skla	čiré			-
Koeficient prostupu 1 skla	0.92			-
Koeficient konstrukce otvoru	0.80			-
Koeficient regulačních zařízení	1.00			-
Koeficient konstrukce budovy	1.00			-
Odrážnost	0.20			-
Souřadnice prvního otvoru	0	925	900	mm
Vektor délky	0	800	0	mm
Vektor výšky	0	0	2000	mm
Vektor ostění	-450	0	0	mm
Rozteč otvorů 1	0	1250	0	mm
Rozteč otvorů 2	0	0	0	mm
Počet ve směru rozteče 1,2	2	1		-

Činitel denní osvětlenosti v kontrolních bodech - Místo zrkového úkolu 1

Minimální hodnota 0.70 %
Střední hodnota 1.68 %
Maximální hodnota 6.47 %
Rovnoměrnost 0.108

Y\X	575	1575	2575	3575	4575	5575
550	1.18	1.75	1.69	1.04	0.74	0.71
1550	5.31	3.31	1.92	1.10	0.76	0.75
2550	6.47	2.86	1.84	1.08	0.75	0.75
3550	0.87	1.50	1.45	0.97	0.72	0.70

Kancelář 4.07
Činitel denní osvětlenosti v kontrolních bodech

