



Zadání

Prostor	Kancelář 4.08	-
Délka	5850	mm
Šířka	2800	mm
Výška	3600	mm
Činitel odrazu stropu	0.70	-
Činitel odrazu stěn 1,2,3,4	0.50 0.50 0.50 0.50	-
Činitel odrazu podlahy	0.30	-
Činitel odrazu terénu	0.20	-
Čistota prostředí interieru	Čisté	-
Čistota prostředí exteriéru	Čisté	-

Rozmístění výpočetních bodů

Místo zrakového úkolu	Místo zrakového úkolu 1			-
Souřadnice prvního bodu	525	500	850	mm
Rozteč bodů 1	600	0	0	mm
Rozteč bodů 2	0	600	0	mm
Počet ve směru rozteče 1,2	9	4		-

Rozmístění osvětlovacích otvorů

Soustava bočních otvorů 1	Soustava bočních otvorů 1			-
Počet skel otvoru	2			-
Druh skla	čiré			-
Koeficient prostupu 1 skla	0.92			-
Koeficient konstrukce otvoru	0.80			-
Koeficient regulačních zařízení	1.00			-
Koeficient konstrukce budovy	1.00			-
Odrážnost	0.20			-
Souřadnice prvního otvoru	0	1550	900	mm
Vektor délky	0	1200	0	mm
Vektor výšky	0	0	2000	mm
Vektor ostění	-750	0	0	mm
Rozteč otvorů 1	0	0	0	mm
Rozteč otvorů 2	0	0	0	mm
Počet ve směru rozteče 1,2	1	1		-

Činitel denní osvětlenosti v kontrolních bodech - Místo zrakového úkolu 1

Minimální hodnota 0.23 %
Střední hodnota 1.27 %
Maximální hodnota 5.03 %
Rovnoměrnost 0.045

Y\X	525	1125	1725	2325	2925	3525	4125	4725	5325
500	0.23	0.49	0.70	1.10	0.94	0.77	0.61	0.52	0.57
1100	0.82	1.77	1.12	1.33	1.01	0.79	0.62	0.54	0.58
1700	5.03	2.66	1.82	1.58	1.11	0.83	0.64	0.55	0.60
2300	4.91	3.97	2.18	1.65	1.13	0.84	0.63	0.53	0.58

Kancelář 4.08
Činitel denní osvětlenosti v kontrolních bodech

