



		Ing. Alexandr Isajev IGS – projektové kancelář IČO: 16090053 Řešitelské 1024, Praha 10 tel: 60685704, 22618050	
zpracoval: Ing. Alsajev		datum: 06/2019	
oblast: D.1.4d SILNOPROUDA ELEKTROTECHNIKA SITUAČNÍ SCHEMA ROZVODŮ – 1.NP		stupeň: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY	
mříž: 1:100		počet: 04	

Sít : 3NPE 50Hz, 400V/TN-C, TN-S
Opatření před úrazem el. proudem:
Ochrana zdkladní – izolací, kryty, opod.
Ochrana při poruše – automatickým odpojením
od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41, ed.2
Doplňková ochrana – proudovými chrániči

LEGENDA:
Výpneč servisu v krobci, IP54
Hlavní kabelové trasy