LEGENDA:

- Vypínač servisní v krabici, IP54
- T — Prostorový termostat 230V, 10A
- Hlavní kabelové trasy

Síť : 3NPE 50Hz, 400V/TN–C, TN–S
Opatření před úrazem el. proudem:
Ochrana základní – izolací, kryty, apod.
Ochrana při poruše – automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000–4–41, ed.2
Doplňková ochrana – proudovými chrániči

	ing.Alexandr Isajev IGS–projektová kancelář IČO: 16096053 Tesařikova 1024, PRAHA 10 tel: 606850704, 223018050	č.zakázky:	
	investor: Univerzita Karlova v Praze, Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1	datum: 06/2019	
	akce: NÁHRADA VZT ZAŘÍZENÍ A DOPLNĚNÍ CHLAZENÍ PRO 3.LÉKAŘSKOU FAKULTU UNIVERZITY KARLOVY Ruská 2411/87, Praha 10 – Vinohrady	stupeň: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY	
zpracoval: ing. A.Isajev	obsah: D.1.4d SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA SITUAČNÍ SCHÉMA ROZVODŮ – 4.NP	měř.: 1:100	poř.č.: 07