


LEGENDA:

- Vypínač servisní v krabici, IP54
- Prostorový termostat 230V, 10A
- Hlavní kabelové trasy

Síť : 3NPE 50Hz, 400V/TN–C, TN–S
Opatření před úrazem el. proudem:
Ochrana základní – izolací, kryty, apod.
Ochrana při poruše – automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000–4–41, ed.2
Doplňková ochrana – proudovými chrániči

| | | | |
|---|---|---|---|
| ing.Alexandr Isajev IGS–projektová kancelář IČO: 16096053<br>Tesařikova 1024, PRAHA 10 tel: 606850704, 223018050 | | č.zakázky: | |
| investor: Univerzita Karlova v Praze, Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1 | | datum: 06/2019 | |
| akce: NÁHRADA VZT ZAŘÍZENÍ A DOPLNĚNÍ CHLAZENÍ PRO 3.LÉKAŘSKOU FAKULTU UNIVERZITY KARLOVY Ruská 2411/87, Praha 10 – Vinohrady | | stupeň: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY | |
| zpracoval: ing. A.Isajev | obsah: D.1.4d SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA SITUAČNÍ SCHÉMA ROZVODŮ – 3.NP | měř.: 1:100 | poř.č.: 06 |