



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

Vážení,

dne 24. 6. 2020 zahájil zadavatel **Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, sídlem V Úvalu 84, 150 06 Praha, IČO: 00216208** (dále jen „zadavatel“) zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) s názvem: **„Dostavba areálu TPU UK 2. LF – 4 etapa“** (dále jen „veřejná zakázka“).

(pozn.: původní znění je vždy uvedeno *kurzívou* včetně případných přepisů, rozděleno pro přehlednost dle jednotlivých dotazů a odpovědí na ně)

Zadavatel obdržel dne 22. 7. 2020 skrze elektronický nástroj zadavatele E-ZAK žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

Dotaz č. 1:

Náš dotaz se týká již ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 řešené žádosti o vyjasnění zadávací dokumentace s tím, že na dotaz dodavatele:

Žádáme o vyjasnění části zadávací dokumentace ELEKTROINSTALACE - většina záložek výkazu výměr - při kontrole předaného výkazu výměr pro elektroinstalační práce jsme zjistili, že neodpovídá požadavkům vyhlášky MMR č. 169/2016 Sb., § 5, dle něhož položky soupisu prací musí být popsány v podrobnostech jednoznačně vymezujících obsah požadovaných stavebních prací a umožňující porovnatelné ocenění tohoto obsahu. Položkou soupisu prací se rozumí popis každé jednotlivé stavební práce, dodávky nebo služby, který obsahuje jejich technické a kvalitativní podmínky v souladu s dokumentací pro zadání stavebních prací. Žádáme zadavatele, aby byly výkazy výměr uvedeny do souladu s citovaným předpisem (rozdělení kompletů a sad na jednotlivé položky).

Zadavatel odpověděl tak, že konstatuje, že žádná část ve výkazu výměr se nenazývá „ELEKTROINSTALACE“, tj. zadavatel v tomto smyslu nemůže odpovědět.

Upřesňujeme tedy, že dotaz se týká těchto záložek výkazu výměr:

01-D.1.4.7. SILNOPROUD - položka 68, 69, 70

01-D.1.4.8. - EL. KOMUNIKACE - položka 8

01-D.1.4.8. - EL. KOM.-EPS+ERO - položka 13, 26

02-D.1.4.7. SILNOPROUD - položka 37

D.1.4.8. - EL. KOMUNIKACE - položka 7

D.1.4.8. - EL. KOM. - EPS - položka 11

Výše uvedené položky výkazu výměr neodpovídají požadavkům vyhlášky MMR č. 169/2016 Sb., § 5, dle něhož položky soupisu prací musí být popsány v podrobnostech jednoznačně vymezujících obsah požadovaných stavebních prací a umožňující porovnatelné ocenění tohoto obsahu. Položkou soupisu prací



se rozumí popis každé jednotlivé stavební práce, dodávky nebo služby, který obsahuje jejich technické a kvalitativní podmínky v souladu s dokumentací pro zadání stavebních prací. Žádáme zadavatele, aby byly výkazy výměr uvedeny do souladu s citovaným předpisem (rozdělení kompletů a sad na jednotlivé položky).

Žádáme tedy zadavatele opět o to, aby byly výkazy výměr v předmětných položkách jednotlivých záložkách (jak uvedeno výše) uvedeny do souladu s citovaným předpisem (rozdělení kompletů a sad na jednotlivé položky s jejich příslušným množstvím).

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

Zadavatel tímto upřesňuje dotazované položky následovně:

Ad Položka č. 68: Jedná se o přesunutí stávajících prvků z důvodu stavebních úprav ve stávajícím objektu.

- zaslepení vypínačů - 5 kusů
- demontáž a zpětná montáž svítidel - 3 kusy
- demontáž a zpětná montáž nouzových svítidel - 3 kusy
- demontáž a zpětná montáž kamery - 1 kus

Ad Položka č. 69: Jedná se o úpravy ve stávající budově - dopojení kabeláže trasy NN - viz situace IO 11.

- Rozebrání podhledů a zpětná montáž podhledů včetně ostatních prací viz popis položky - 17,6m²
- Rozebrání zdvojené podlahy a její opětovná instalace - 8,8m²
- Vytvoření a zapravení prostupů - 3 kusy

Ad Položka č. 70: Doplnění jističe 3 pólového 160A.

Ad Položky týkající se úložného materiálu - položky č. 8, 13, 26, 37, 7 a 11: Zadavatel nemá podrobných požadavků. Druh a množství úložného materiálu se odvíjí od použité technologie, postupů a zvyklostí dodavatele při splnění platné legislativy.

Vzhledem k povaze vysvětlení zadávací dokumentace zadavatele v souladu s ust. § 98 a 99 zákona neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Aktuální lhůta pro podání nabídek je vždy stanovena na profilu zadavatele.

Mgr. David Bábsky

Naviga Assistance, s.r.o.

Zástupce zadavatele